

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
令和2年度

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月18日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
3月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
2月15日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
2月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
1月21日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
1月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
12月18日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
12月2日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
11月12日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
11月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
10月15日	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
10月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月10日	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
9月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
8月18日	金古浄水場(群馬地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
8月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
7月22日	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
	下之原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
7月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
6月19日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
6月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月22日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
5月13日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
4月17日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
4月8日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
令和元年度

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月16日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
3月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
2月18日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
2月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
1月21日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
1月8日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
12月17日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
12月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
11月19日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
11月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
10月15日	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
10月2日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月18日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
9月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
8月20日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
8月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
7月16日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
7月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
6月18日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
6月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月21日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
5月9日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
4月16日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
4月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成30年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月19日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
3月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
2月15日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
2月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
1月21日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	下之原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
1月9日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
12月17日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
12月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
11月19日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
11月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
10月15日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
10月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月18日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
9月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
8月21日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
8月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
7月17日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
7月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
6月18日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
6月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月21日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
5月9日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
4月16日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
4月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成29年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月19日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
3月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
2月19日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
2月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
1月22日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
1月9日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
12月18日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
12月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
11月13日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
11月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
10月16日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
10月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月19日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
9月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
8月21日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
8月8日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
7月18日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
7月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
6月19日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
6月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月22日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
5月9日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
4月17日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
4月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成28年度

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月21日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
3月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
2月20日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
2月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
1月23日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
1月11日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
12月15日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
12月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
11月21日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
11月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
10月17日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
10月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月15日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
9月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
8月16日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
8月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
7月19日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
7月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
6月21日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
6月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月24日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
5月9日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
4月19日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
4月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成27年度

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月14日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
3月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
2月15日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
2月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
1月19日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
1月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
12月10日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
12月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
11月16日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
11月2日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
10月20日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
10月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値 (Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月15日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
9月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
8月18日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
8月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
7月21日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
7月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
6月23日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
6月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月26日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
5月11日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
4月21日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
4月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成26年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)	
		放射性セシウム	
		セシウム134	セシウム137
3月17日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
	高浜浄水場(新町地域)	不検出	不検出
3月3日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
2月17日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
2月3日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
1月20日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出
1月8日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	倉渚地域簡易水道(中部)	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	不検出	不検出
12月16日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
	高浜浄水場(新町地域)	不検出	不検出
12月2日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
11月20日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
11月11日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
10月28日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出
10月9日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	倉渚地域簡易水道(中部)	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)	
		放射性セシウム	
		セシウム134	セシウム137
9月24日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
	高浜浄水場(新町地域)	不検出	不検出
9月3日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
8月22日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
8月5日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
7月18日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出
7月10日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	倉渕地域簡易水道(中部)	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	不検出	不検出
榛名地域簡易水道(中室田)	不検出	不検出	
6月24日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
	高浜浄水場(新町地域)	不検出	不検出
6月3日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
5月28日	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出
5月13日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
4月23日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出
4月8日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出
	倉渕地域簡易水道(中部)	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成25年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月25日	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
3月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地区)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
2月20日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
2月6日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	倉淵地域簡易水道(中部)	-	不検出	不検出
	箕郷地域簡易水道(中善地)	-	不検出	不検出
	榛名地域簡易水道(中室田)	-	不検出	不検出
1月28日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
1月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地区)	-	不検出	不検出
12月20日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
12月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
11月22日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
11月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地区)	-	不検出	不検出
10月23日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
10月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月20日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
9月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地区)	-	不検出	不検出
8月26日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
8月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
7月22日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
7月2日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地区)	-	不検出	不検出
6月19日	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
6月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月20日	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
5月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地区)	-	不検出	不検出
4月19日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
4月11日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成24年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月26日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
3月19日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
3月12日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
3月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	中部浄水場(倉淵地域簡易水道)	-	不検出	不検出
2月26日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
2月19日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
2月12日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
2月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月29日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
1月22日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
1月15日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
1月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
12月25日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
12月17日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	中部浄水場(倉淵地域簡易水道)	-	不検出	不検出
12月11日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
12月4日	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
12月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
11月27日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
11月20日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
11月15日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
11月13日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	相満浄水場(倉淵地域簡易水道)	-	不検出	不検出
11月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
10月30日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
10月23日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
10月16日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
10月11日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
10月9日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	中部浄水場(倉淵地域簡易水道)	-	不検出	不検出
10月2日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月25日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地区)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
9月18日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
9月11日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
9月10日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
9月4日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	相満浄水場(倉沢地域簡易水道)	-	不検出	不検出
8月28日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
8月21日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
8月14日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
8月13日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
8月7日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
7月31日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	中部浄水場(倉渕地域簡易水道)	-	不検出	不検出
7月24日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
7月17日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
7月10日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
7月9日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
7月3日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
6月26日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	相満浄水場(倉渕地域簡易水道)	-	不検出	不検出
6月19日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
6月12日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
6月11日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
6月5日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
5月29日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
5月22日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	中部浄水場(倉渕地域簡易水道)	-	不検出	不検出
5月15日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月10日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
5月8日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
5月1日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
4月24日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
4月17日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
	相満浄水場(倉渕地域簡易水道)	-	不検出	不検出
4月12日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
4月10日	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出
4月3日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
	若田浄水場(高崎地域)	-	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	-	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	-	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	-	不検出	不検出

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成23年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月27日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
3月21日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
3月13日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
	中部浄水場(倉沢地域簡易水道)	不検出	不検出	不検出
3月9日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
3月6日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
2月29日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
2月28日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
2月21日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
2月14日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
2月13日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
2月7日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
	中部浄水場(倉沢地域簡易水道)	不検出	不検出	不検出
2月1日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1月31日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
1月24日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	上里見浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
1月17日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
1月16日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
1月10日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
	白岩浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
1月4日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
	中部浄水場(倉淵地域簡易水道)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
12月26日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	高浜浄水場(榛名地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)	不検出	不検出	不検出
12月20日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	上里見浄水場(榛名地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
12月13日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	新町浄水場(新町地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
12月12日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
12月6日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	白岩浄水場(榛名地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
11月29日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	中部浄水場(倉渕地域簡易水道)			
	相満浄水場(倉渕地域簡易水道)			
金古浄水場(群馬地域)				
11月22日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	高浜浄水場(榛名地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
11月15日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	上里見浄水場(榛名地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
11月11日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
11月8日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	新町浄水場(新町地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
11月1日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	白岩浄水場(榛名地域)			
10月31日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出
10月25日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	中部浄水場(倉渕地域簡易水道)			
10月18日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	高浜浄水場(榛名地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
10月17日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
10月11日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	上里見浄水場(榛名地域)			
10月4日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	新町浄水場(新町地域)			
10月3日	金古浄水場(群馬地域)	不検出	不検出	不検出

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9月27日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	白岩浄水場(榛名地域)			
9月20日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	中島浄水場(高崎地域)			
9月13日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	中部浄水場(倉淵地域簡易水道)			
9月6日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	高浜浄水場(榛名地域)			
8月30日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	上里見浄水場(榛名地域)			
8月23日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	新町浄水場(新町地域)			
8月16日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	白岩浄水場(榛名地域)			
8月9日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	中島浄水場(高崎地域)			
8月2日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	中部浄水場(倉淵地域簡易水道)			

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
7月26日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	高浜浄水場(榛名地域)			
7月15日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
7月14日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
7月13日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	新町浄水場(新町地域)			
7月12日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
7月11日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	若田浄水場(高崎地域)			
7月8日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	金古浄水場(群馬地域)			
7月7日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
7月6日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
7月5日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	唐松浄水場(箕郷地域)			
7月4日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
7月1日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	若田浄水場(高崎地域)			

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
6月30日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	上里見浄水場(榛名地域)			
6月29日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			
6月28日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
	若田浄水場(高崎地域)			
6月27日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
6月24日	正観寺配水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	白川浄水場(高崎地域)			
6月21日	中島浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	矢原浄水場(箕郷地域)			
	足門浄水場(群馬地域)			
6月15日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	八束浄水場(吉井地域)			
	新町浄水場(新町地域)			
6月8日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	白岩浄水場(榛名地域)			
5月31日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	唐松浄水場(箕郷地域)			
	金古浄水場(群馬地域)			
5月18日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	八束浄水場(吉井地域)			
	三ノ倉浄水場(倉淵地域)			
5月11日	白川浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	新町浄水場(新町地域)			
4月27日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	松原総合配水場(箕郷地域)			
	高浜浄水場(榛名地域)			
4月20日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	八束浄水場(吉井地域)			
	足門浄水場(群馬地域)			
4月14日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	岩崎浄水場(吉井地域)			
	矢原浄水場(箕郷地域)			
4月6日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	新町浄水場(新町地域)			
	中部浄水場(倉淵地域簡易水道)			

高崎市 水道水中の放射性物質測定結果について
平成22年度

採水日	採水地点	測定値(Bq/kg)		
		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
3月30日	唐松浄水場(箕郷地域)	不検出	不検出	不検出
	金古浄水場(群馬地域)			
	上里見浄水場(榛名地域)			
3月29日	若田浄水場(高崎地域)	不検出	不検出	不検出
	中島浄水場(高崎地域)			
	岩崎浄水場(吉井地域)			