

吉井支所管内水質検査結果

令和3年 4月

分類	水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八東浄水場水系	小梨浄水場水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4	0.9	1.7
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.06	0.06
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	0.1	0.1未満
健康に関連する項目	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	0.06未満	0.06未満
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.004	0.006
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.003	0.004
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.004	0.001未満
		26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021	0.013	0.006
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.008	0.003	0.004	
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.008	0.005	0.001未満	
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	24	14	3.7
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	28.3	18.8	2.9
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	128	84	76
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	261	160	111
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----
	発泡	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.5	0.5
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.5	
	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.37	0.29	0.28	

一印は、今回測定しなかった項目

吉井支所管内水質検査結果

令和3年 5月

分類	水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八東浄水場水系	小梨浄水場水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	味覚色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	32.5	21.9	2.8	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡性	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡性	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.4	0.5	0.5	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.8	
	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.27	0.23	0.22	

一印は、今回測定しなかった項目

吉井支所管内水質検査結果

令和3年 6月

分類	水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八東浄水場水系	小梨浄水場水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	味覚色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	20.3	16.2	2.8	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡性	40 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡性におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	
発泡性におい	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.6	0.6	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.9	
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.41	0.20	0.22	

一印は、今回測定しなかった項目

吉井支所管内水質検査結果

令和3年 7月

分類	水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八東浄水場水系	小梨浄水場水系		
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0		
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	1.0	3.0	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	0.06	0.07	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
健康に関連する項目	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.19	0.12	0.10
			22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
			23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.021	0.016	0.015
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007	0.002未満	0.002		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満	0.001	0.001未満		
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.025	0.023	0.018		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.017	0.011	0.008		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004	0.006	0.003		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満	0.008未満	0.008未満		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02未満	0.02未満	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10	9.3	3.6	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.8	11.8	2.5	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	78	74	72	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	170	159	129	
	発泡性	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	
	発泡性	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	味覚	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.8	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.8		
	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない		
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない		
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.8		
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.44	0.22	0.23		

一印は、今回測定しなかった項目

## 吉井支所管内水質検査結果

令和3年 8月

分類	水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八東浄水場水系	小梨浄水場水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	味覚色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.0	9.4	2.5	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡性	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
発泡性	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.2	0.6	0.6	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.8	
	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.32	0.27	0.20	

一印は、今回測定しなかった項目

吉井支所管内水質検査結果

令和3年 9月

分類	水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八東浄水場水系	小梨浄水場水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-----	-----	-----	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-----	-----	-----	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-----	-----	-----	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-----	-----	-----	
色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	味覚色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	13.3	8.5	2.6	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡性	40 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡性におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.6	0.8	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.8	
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	49 臭気	異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.42	0.26	0.27	

一印は、今回測定しなかった項目