

分類	水質基準項目	水質基準値	上善地簡易水道	中善地簡易水道	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002未満	0.002未満	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.10	1.70	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.07	0.06未満
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	
色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	
	35 銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01	0.01	
	味覚 色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.1	5.7
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	
味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	2.4	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41	46	
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	95	123	
発泡 性におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	
発泡 性におい	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	
味覚 におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.23	0.22	

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	上善地簡易水道	中善地簡易水道	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	
21 塩素酸		0.6mg/l以下	—	—	
22 クロロ酢酸		0.02mg/l以下	—	—	
23 クロロホルム		0.06mg/l以下	—	—	
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	
	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—
34 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	—	—	
35 銅及びその化合物		1mg/l以下	—	—	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	
味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.3	2.8	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	
発泡性におい	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	
発泡性におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	
味覚	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	
基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
衛生上の基準	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.26	0.24	

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	上善地簡易水道	中善地簡易水道	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	
21 塩素酸		0.6mg/l以下	—	—	
22 クロロ酢酸		0.02mg/l以下	—	—	
23 クロロホルム		0.06mg/l以下	—	—	
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	
	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—
34 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	—	—	
35 銅及びその化合物		1mg/l以下	—	—	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	
味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	2.4	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	
発泡性におい	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	
発泡性におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	
味覚	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	
基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
衛生上の基準	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.23	0.17	

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	上善地簡易水道	中善地簡易水道	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002未滿	0.002未滿	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未滿	0.001未滿	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.00	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未滿	0.070
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未滿	0.002未滿	
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未滿	0.001未滿	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未滿	0.003未滿	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未滿	0.001未滿	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未滿	0.001未滿	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未滿	0.001未滿	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未滿	0.003未滿	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未滿	0.001未滿	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未滿	0.001未滿	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未滿	0.008未滿	
色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	
	35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	味覚色	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	—	—	
味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	2.6	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	112	
発泡性におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	
発泡性におい	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未滿	0.2未滿	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿	
	51 濁度	2度以下	0.1未滿	0.1未滿	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.27	

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	上善地簡易水道	中善地簡易水道	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	
色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	
	35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	—	—	
味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	2.7	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	
発泡性におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	
発泡性におい	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	
基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.26	

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	上善地簡易水道	中善地簡易水道	
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	
	健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	—	—	
17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	—	—	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	—	—	
20 ベンゼン		0.01mg/l以下	—	—	
21 塩素酸		0.6mg/l以下	—	—	
22 クロロ酢酸		0.02mg/l以下	—	—	
23 クロロホルム		0.06mg/l以下	—	—	
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	
	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—
34 鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	—	—	
35 銅及びその化合物		1mg/l以下	—	—	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	
味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	2.7	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	
発泡性におい	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	
発泡性におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	
味覚	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	
基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
衛生上の基準	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.25	0.26	

—印は、今回測定しなかった項目