高崎市一般廃棄物最終処分場施設管理状況（令和3年度実績）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ投入量	可燃ごみ	t												
(t)	不燃ごみ	t	193	166	152	132	156	157	158	166	182	155	140	164
	焼却灰	t	1,081	1,258	1,110	1,118	1,079	1,243	966	1,211	1,083	1,111	697	1,165
	固化灰	t												
	汚泥	t	3	8	6	21	7	6	15	18	12	18	11	4
	その他	t												
	計	t	1,277	1,432	1,268	1,271	1,242	1,406	1,139	1,395	1,277	1,284	848	1,333
埋立量	月埋立量	m3	1,085	1,217	1,078	1,080	1,056	1,195	968	1,186	1,085	1,091	720	1,133
(m3)	年度内埋立量累計	m3	1,085	2,302	3,380	4,460	5,516	6,711	7,679	8,865	9,950	11,041	11,761	12,894
	全埋立量累計	m3	322,027	323,244	324,322	325,402	326,458	327,653	328,621	329,807	330,892	331,983	332,703	333,836

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の定期点検	年月日 3.4.30 / 結果 良	年月日 3.5.31 / 結果 良	年月日 3.6.30 / 結果 良	年月日 3.7.30 / 結果 良	年月日 3.8.31 / 結果 良	年月日 3.9.30 / 結果 良	年月日 3.10.29 / 結果 良	年月日 3.11.30 / 結果 良	年月日 3.12.28 / 結果 良	年月日 4.1.31 / 結果 良	年月日 4.2.28 / 結果 良	年月日 4.3.31 / 結果 良
点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応
遮水工の定期点検	年月日 3.4.30 / 結果 良	年月日 3.5.31 / 結果 良	年月日 3.6.30 / 結果 良	年月日 3.7.30 / 結果 良	年月日 3.8.31 / 結果 良	年月日 3.9.30 / 結果 良	年月日 3.10.29 / 結果 良	年月日 3.11.30 / 結果 良	年月日 3.12.28 / 結果 良	年月日 4.1.31 / 結果 良	年月日 4.2.28 / 結果 良	年月日 4.3.31 / 結果 良
点検の結果、庶水工の遮水効果が低下するおれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応	低下するおそれがある場合の対応

放流水質等	検査項目	基準値	4月 場所	採取日	検査日	結果	5月 場所	採取日	検査日	結果	6月 場所	採取日	検査日	結果	7月 場所	採取日	検査日	結果	8月 場所	採取日	検査日	結果	9月 場所	採取日	検査日	結果	10月 場所	採取日	検査日	結果	11月 場所	採取日	検査日	結果	12月 場所	採取日	検査日	結果	1月 場所	採取日	検査日	結果	2月 場所	採取日	検査日	結果	3月 場所	採取日	検査日	結果
	PH	6.5～8.5	放流口	3.4.28	3.5.10	7.1	放流口	3.5.26	3.6.7	7.4	放流口	3.6.16	3.6.24	7.6	放流口	3.7.21	3.8.2	7.2	放流口	3.8.18	3.8.25	7.1	放流口	3.9.15	3.9.29	7.1	放流口	3.10.20	3.11.2	7.1	放流口	3.11.17	3.11.29	6.9	放流口	3.12.15	3.12.23	6.9	放流口	4.1.19	4.1.27	7.2	放流口	4.2.16	4.3.1	7.5	放流口	4.3.10	4.3.15	7.5
	BOD	10mg/L	放流口	3.4.28	3.5.10	＜1	放流口	3.5.26	3.6.7	3	放流口	3.6.16	3.6.24	＜1	放流口	3.7.21	3.8.2	＜1	放流口	3.8.18	3.8.25	＜1	放流口	3.9.15	3.9.29	＜1	放流口	3.10.20	3.11.2	＜1	放流口	3.11.17	3.11.29	＜1	放流口	3.12.15	3.12.23	＜1	放流口	4.1.19	4.1.27	＜1	放流口	4.2.16	4.3.1	＜1	放流口	4.3.11	4.3.16	＜1
	COD	10mg/L	放流口	3.4.28	3.5.10	7	放流口	3.5.26	3.6.7	7	放流口	3.6.16	3.6.24	7	放流口	3.7.21	3.8.2	3	放流口	3.8.18	3.8.25	3	放流口	3.9.15	3.9.29	6	放流口	3.10.20	3.11.2	10	放流口	3.11.17	3.11.29	10	放流口	3.12.15	3.12.23	8	放流口	4.1.19	4.1.27	8	放流口	4.2.16	4.3.1	4	放流口	4.3.12	4.3.17	5
	SS	10mg/L	放流口	3.4.28	3.5.10	＜2	放流口	3.5.26	3.6.7	＜2	放流口	3.6.16	3.6.24	＜2	放流口	3.7.21	3.8.2	＜2	放流口	3.8.18	3.8.25	＜2	放流口	3.9.15	3.9.29	＜2	放流口	3.10.20	3.11.2	＜2	放流口	3.11.17	3.11.29	＜2	放流口	3.12.15	3.12.23	＜2	放流口	4.1.19	4.1.27	＜2	放流口	4.2.16	4.3.1	＜2	放流口	4.3.13	4.3.18	＜2
	T－N	10mg/L	放流口	3.4.28	3.5.10	1.5	放流口	3.5.26	3.6.7	1.5	放流口	3.6.16	3.6.24	1.3	放流口	3.7.21	3.8.2	0.7	放流口	3.8.18	3.8.25	0.9	放流口	3.9.15	3.9.29	1.5	放流口	3.10.20	3.11.2	2.2	放流口	3.11.17	3.11.29	2.5	放流口	3.12.15	3.12.23	2.3	放流口	4.1.19	4.1.27	2.2	放流口	4.2.16	4.3.1	1.6	放流口	4.3.14	4.3.19	1.5
	ダイオキシン類（毒性当量）	10Pg-TEQ/L					放流口	3.5.26	3.6.30	0.000064																	放流口	3.10.20	3.11.2	0.000038																				

周辺地下水等	検査項目	4月 場所	採取日	検査日	結果	5月 場所	採取日	検査日	結果	6月 場所	採取日	検査日	結果	7月 場所	採取日	検査日	結果	8月 場所	採取日	検査日	結果	9月 場所	採取日	検査日	結果	10月 場所	採取日	検査日	結果	11月 場所	採取日	検査日	結果	12月 場所	採取日	検査日	結果	1月 場所	採取日	検査日	結果	2月 場所	採取日	検査日	結果	3月 場所	採取日	検査日	結果
	PH	国道口	3.4.9	3.4.15	6.7	国道口	3.5.17	3.5.28	6.8	国道口	3.6.10	3.6.15	6.7	国道口	3.7.9	3.7.16	6.5	国道口	3.8.6	3.8.13	6.6	国道口	3.9.9	3.9.15	6.5	国道口	3.10.18	3.10.29	6.8	国道口	3.11.12	3.11.19	6.6	国道口	3.12.9	3.12.14	6.7	国道口	4.1.13	4.1.21	6.9	国道口	4.2.9	4.2.17	7.1	国道口	4.3.10	4.3.15	7.1
	電気伝導率（mS/m	国道口	3.4.9	3.4.15	74	国道口	3.5.17	3.5.28	69	国道口	3.6.10	3.6.15	70	国道口	3.7.9	3.7.16	46	国道口	3.8.6	3.8.13	63	国道口	3.9.9	3.9.15	54	国道口	3.10.18	3.10.29	59	国道口	3.11.12	3.11.19	62	国道口	3.12.9	3.12.14	63	国道口	4.1.13	4.1.21	68	国道口	4.2.9	4.2.17	72	国道口	4.3.10	4.3.15	72
	塩化物イオン（mg/L）	国道口	3.4.9	3.4.15	29	国道口	3.5.17	3.5.28	30	国道口	3.6.10	3.6.15	27	国道口	3.7.9	3.7.16	19	国道口	3.8.6	3.8.13	22	国道口	3.9.9	3.9.15	21	国道口	3.10.18	3.10.29	22	国道口	3.11.12	3.11.19	24	国道口	3.12.9	3.12.14	24	国道口	4.1.13	4.1.21	25	国道口	4.2.9	4.2.17	32	国道口	4.3.10	4.3.15	24

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合 原因と措置、年月日、措置の内容												
調整池の定期点検	年月日 3.4.30 / 結果 良	年月日 3.5.31 / 結果 良	年月日 3.6.30 / 結果 良	年月日 3.7.30 / 結果 良	年月日 3.8.31 / 結果 良	年月日 3.9.30 / 結果 良	年月日 3.10.29 / 結果 良	年月日 3.11.30 / 結果 良	年月日 3.12.28 / 結果 良	年月日 4.1.31 / 結果 良	年月日 4.2.28 / 結果 良	年月日 4.3.31 / 結果 良
調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応	損壊するおそれがある場合の対応
浸出液処理設備の定期点検	年月日 3.4.30 / 結果 良	年月日 3.5.31 / 結果 良	年月日 3.6.30 / 結果 良	年月日 3.7.30 / 結果 良	年月日 3.8.31 / 結果 良	年月日 3.9.30 / 結果 良	年月日 3.10.29 / 結果 良	年月日 3.11.30 / 結果 良	年月日 3.12.28 / 結果 良	年月日 4.1.31 / 結果 良	年月日 4.2.28 / 結果 良	年月日 4.3.31 / 結果 良
浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応
導水管又は配管の点検	年月日 3.4.30 / 結果 良	年月日 3.5.31 / 結果 良	年月日 3.6.30 / 結果 良	年月日 3.7.30 / 結果 良	年月日 3.8.31 / 結果 良	年月日 3.9.30 / 結果 良	年月日 3.10.29 / 結果 良	年月日 3.11.30 / 結果 良	年月日 3.12.28 / 結果 良	年月日 4.1.31 / 結果 良	年月日 4.2.28 / 結果 良	年月日 4.3.31 / 結果 良
導水管又は配管の点検で異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び必要な措置の内容	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応	異状が認められた場合の対応
残余容量（年1回測定）	100,993.14 ㎥											