分類	水質基準項目	水質基準値	若田浄水場 水系	剣崎浄水場 水系	白川浄水場 水系	正観寺水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	4	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	1.4	1.0	1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.02	0.04	0.04	
	健康に 関連する 項目	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21 塩素酸		0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.09	0.10	
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.014	0.010	0.012	0.014	
消毒副 生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.001	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.004	0.008	0.008	
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.005	0.005	
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
味覚		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.5	7.6	7.8	7.7
色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	6.3	8.7	8.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	37	39	36	35	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	100	110	93	96	
発泡 におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	
発泡 におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
味覚	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.6	7.7	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.20	0.30	0.28	0.18	

一印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	2	1	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----
健康に関連する項目	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----
			22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----
			23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----
			24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-----	-----	-----
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		-----	-----	-----		
26 臭素酸	0.01mg/L以下		-----	-----	-----		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		-----	-----	-----		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		-----	-----	-----		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		-----	-----	-----		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		-----	-----	-----		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		-----	-----	-----		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	
	味覚	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
		38 塩化物イオン	200mg/L以下	9	9.8	5.6	5
	発泡	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	
	におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	
発泡	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----		
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----		
味覚	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----		
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.4	7.2	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.12	0.34	0.22	0.16	

一印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	3	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	-----
健康に関連する項目	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-----	-----	-----	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-----	-----	-----	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-----	-----	-----	
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	-----	-----	-----
			22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-----	-----	-----
			23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-----	-----	-----
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		-----	-----	-----		
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		-----	-----	-----		
26 臭素酸	0.01mg/L以下		-----	-----	-----		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		-----	-----	-----		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		-----	-----	-----		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		-----	-----	-----		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		-----	-----	-----		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		-----	-----	-----		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-----	-----	-----	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-----	-----	-----	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-----	-----	-----	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-----	-----	-----	
	色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	12.0	6.4	5.6
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	-----	-----	-----	-----
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-----	-----	-----	-----
	発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4
味覚	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.7	7.3	7.3	
	基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.22	0.32	0.32	0.20	

一印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	若田浄水場 水系	剣崎浄水場 水系	白川浄水場 水系	正観寺水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	2	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62	1.61	0.3	0.3	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.03	0.02	0.02	
	健康に関連する項目 一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.001	0.007	0.006
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.006	0.005	
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.6	8.2	4.8	4.8
色		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.5	9.7	5.7	5.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下	31	49	20	20	
40 蒸発残留物		500mg/L以下	66	120	41	47	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	におい	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
味覚		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.4
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.7	7.1	7.1
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.26	0.36	0.28	0.24	

一印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系	
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	
健康に関連する項目	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-
			22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-
			23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		-	-	-		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		-	-	-		
26 臭素酸	0.01mg/L以下		-	-	-		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		-	-	-		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		-	-	-		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		-	-	-		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下		-	-	-		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		-	-	-		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	
	色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	8	12	7.1	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	
	発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3未満	0.5	
味覚	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.7	7.3		
	基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.26	0.38	0.30		

一印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目	水質基準値	若田浄水場 水系	剣崎浄水場 水系	白川浄水場 水系	正観寺水系		
病原生物	1 一般細菌	100個/mL以下	0	1	0	0		
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	
健康に関連する項目	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
		消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
			22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
			23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		-	-	-	-		
25 ジブromoクロロメタン	0.1mg/L以下		-	-	-	-		
26 臭素酸	0.01mg/L以下		-	-	-	-		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		-	-	-	-		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		-	-	-	-		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		-	-	-	-		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		-	-	-	-		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		-	-	-	-		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	
	色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10	13	8.2	7.2	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	
		40 蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	発泡	45 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.6	0.5	
味覚	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.2	7.2		
	基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.28	0.32	0.26	0.22		

一印は、今回測定しなかった項目