

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道		
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0		
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)		
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.7	8.7	1.2	0.7		
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	17 ジクロロメタン		0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	20 ヘンセン		0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.12	0.06未満	0.06	0.10		
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満		
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.2	5.9	3.2	6.1		
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.3	1.4	1.6		
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	65	66	26	25		
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	127	145	63	83		
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—		
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—		
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満		
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	6.9	7.1		
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.15	0.20	0.16	0.15		

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和6年 10月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5未満	1.8	1.9	1.7	1.9
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		20 ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.10	0.11	0.06未満	0.13
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.03	0.02	0.01	0.01未満
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.8	6.0	5.9	4.5	4.0
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	2.9	2.9	1.8	1.8
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33	50	50	44	42
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	104	113	117	90	88
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.7	7.7	7.4	7.3
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.19	0.27	0.13	0.21	0.17	

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目		水質基準値	本庄・中戸簡易水道	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		20 ヘンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	4.1	1.4	1.5	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	
	基礎的性状	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	6.8	7.2	
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/l以上	0.36	0.20	0.22	0.14	

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和6年 11月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき 性状に関する 項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	2.8	2.9	1.9	1.8
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡 におい	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡 におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	衛生上の 基準	基礎的 性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47 pH値			5.8以上8.6以下	6.8	7.7	7.7	7.6	7.5
48 味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度			5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度			2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.12	0.29	0.25	0.24	0.32

—印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道	
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		20 ペンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.2	1.5	1.5	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡におい	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	
	基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.2	7.4	
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/l以上	0.28	0.18	0.29	0.21	

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和6年 12月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ヘンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	2.8	2.8	1.9	2.0
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.8	7.8	7.8	7.7
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.30	0.32	0.24	0.24	

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目			水質基準値	本庄・中戸簡易水道	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道	
健康に 関連する 項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
		2	大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質／ 重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.9	9.2	—	—	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		25	シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
		35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	
	色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.0	4.6	1.4	1.6	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	61	69	—	—	
		40	蒸発残留物	500mg/l以下	125	141	—	—	
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	におい	45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.0	7.2		
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)			0.1mg/l以上	0.34	0.21	0.26	0.26	

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 1月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	2.0	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	2.8	2.8	2.1	1.9
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	91	123	85	99	65
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	発泡におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.7	7.8	7.8	7.7
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.28	0.32	0.15	0.18	0.27	

—印は、今回測定しなかった項目

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		20 ヘンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	4.8	1.3	1.4	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.0	7.2		
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.24	0.17	0.19	0.28	

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 2月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	3.0	3.0	2.0	1.9
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
衛生上の基準	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.8	7.8	7.8	7.7
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.19	0.25	0.31	0.25	0.31

—印は、今回測定しなかった項目

分類	水質基準項目		水質基準値	本庄・中戸簡易水道	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道	
健康に関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		20 ヘンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.8	2.8	1.4	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
		45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.0	7.1	
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/l以上	0.28	0.20	0.28	0.33	

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 3月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき 性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	3.0	3.0	1.9	1.9
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡 におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡 におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	基礎的 性状	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
		47 pH 値	5.8以上8.6以下	6.9	7.8	7.7	7.8	7.7
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色 度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁 度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.30	0.28	0.26	0.27	

—印は、今回測定しなかった項目