

令和6年度地下水継続監視調査結果

井戸番号	1				
地区名	倉賀野町				
井戸の諸元	井戸深度 (m)	150			
	浅井戸深井戸の別	深井戸			
	用途	工業用水			
採水年月日	R6.10.3				
天気	曇				
気温 (°C)	21.9				
水温 (°C)	17.4				
透視度 (cm)	50				
色相	薄茶色透明				
臭気	-				
地下水基準	水素イオン濃度 (pH)	—			
	砒素	0.01 (mg/L)	0.012		
備 考					