

高崎市庁舎 LED 照明機器賃貸借業務

要求仕様書

令和7年6月

高崎市

1 業務名

高崎市庁舎 LED 照明機器賃貸借業務（以下「本業務」という。）

2 趣旨

要求仕様書は、受注者が LED 照明器具（以下「物件」という。）を高崎市に賃貸することに関して、物件の数量、製品仕様等のほか受注者が行うことを定める。

3 賃貸借の期間

本業務は 120 か月（10 年間）を履行期間とする賃貸借契約とし、契約期間、準備期間及び履行期間は次のとおりとする。

- (1) 契約期間 契約締結日から令和 18 年 6 月 30 日までとする。
- (2) 準備期間 契約締結日から令和 8 年 6 月 30 日までとする。
- (3) 履行期間 令和 8 年 7 月 1 日から令和 18 年 6 月 30 日までとする。

4 対象施設の名称及び住所

(住所)高崎市高松町 35 番地 1

(名称)高崎市役所本庁舎

5 物件の準備期限

令和 8 年 6 月 30 日まで

6 物件の数量、製品仕様及び要求事項

(1) 数量

別紙 1「LED 照明器具及びランプ製品仕様表」のとおりとする。

(2) 製品仕様

物件の製品仕様は、別紙 1「LED 照明器具及びランプ製品仕様表」に記載のものと同等以上とする。なお、器具はすべて新品とする。

(3) 要求事項

製品については、(2)の仕様と共に、次の要求事項を満たすこと。また、製造者の出荷証明書を提出すること。

項目	内容
ちらつき対策	電気用品安全法施行令別表 8 86 の 6 の 2 : エル・イー・ディー・ランプ イ構造(ニ)の技術基準を遵守したもの。(光出力はちらつきを感じないものであること)
ノイズ対策	電気用品安全法の基準をクリアすること。
定格寿命	全光束が設計値の 70%となるまでの総点灯時間が 40,000 時間以上であること。

安全対策	LED 照明を既存の照明器具に誤装着した場合、人体に危害を加えるおそれのある電流が流れない構造であること。
品質管理体制	ISO9001 の認証取得工場で製造していること。
環境配慮	ISO14001 の認証取得工場で製造していること。

なお、採用する照明器具は日本国内に本社を有し、公共施設において設置実績のある製造者の製品とする。また、10 年にわたる長期間の事業となる事から 2015 年以前から公共施設(国・都道府県・市区町村を問わない)に設置実績のある製造者であること。

7 物件の設置

(1) 業務の概要

- ア 高崎市庁舎の既存照明を、第 5 項の準備期限までに賃貸借物件と交換し、安全に使用できる状態にすること。なお、受注者は、引渡し前に設置した物件について高崎市が使用することを認めることとする。
- イ 各物件の設置場所については、別紙 2「LED 照明導入数量・設置場所一覧」のとおりとする。なお、別紙 2 に定めるもののほか、物件を安全に通常使用するため必要な部品や消耗品は、すべて受注者の負担で用意すること。
- ウ 交換にあたっては、既存照明器具の安定器を撤去のうえ、結線処理する。なお、ダウンライト類の照明器具は、既存照明器具を撤去のうえ、別紙 1「LED 照明器具及びランプ製品仕様表」の物件と同等以上のものに交換すること。
- エ 不要となった既存蛍光灯、撤去した既存照明器具等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守のうえ、受注者の負担で適正に処分すること。
- オ 撤去品において、使用可能な蛍光灯等は高崎市と協議のうえ、指定の場所に整理して保管すること。
- カ 既存照明器具において安定器が故障したものについては、随時交換を行っているため、対象器具がすでに LED 器具に交換されている場合、予備品として納入すること。
- キ 別紙 2「LED 照明導入数量・設置場所一覧」に記載の数量に対し現場において不足が生じた場合、軽微なものについては受注者の負担とし、必要に応じて協議を行うこと。

(2) 作業要件

- ア 建築基準法、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法、消防法、労働安全衛生法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)、建設業法等関係法令を遵守すること。
- イ 直管形蛍光灯を直管形 LED ランプに交換する場合、「日本照明工業会規格 JLMA301(AC 直結 G13 口金直管 LED 光源－安全規格)」及び「日本照明工業会ガイド 301(既設の蛍光灯器具を AC 直結 G13 口金 LED 光源用に改造工事する場合の注意)」に準拠することとし、既設の安定器を確実に撤去すること。また、不要となった配線がある場合は原則として撤去することとするが、残置する場合は JIS 規格に適合した電気絶縁用ビニールテープによる処理等により安全を確保するとともに、ケーブルタグを付けて使用用途を明らかにしておくこと。なお、照明器具や配線等の修理又は

- 交換が必要な場合や不要となったケーブル処理等に要する費用はすべて受注者の負担とする。
- ウ 要求仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)(最新版)」及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)(最新版)」に準拠すること。
- エ 作業に当たっては現地調査を十分に行い、必要な場合は、受注者の負担において劣化したソケット(接触不良、割れ、バネ不良)及び電線の交換を実施し、落下等の危険がないよう安全に設置すること。
- オ 1階市民ロビー等高所に設置する物件には落下防止ワイヤー等を施すこと。
- カ 作業足場及び高所作業車等は受注者の負担とし、法令等に基づき、適切な設置管理を行うこと。
- キ 物件に賃貸借物件であることが分かるよう表示すること。
- ク 作業及び現地調査の日時については、別途監督職員及び施設管理者と協議のうえ、決定すること。
- ケ 作業時の安全管理に十分配慮すること。
- コ 作業時の養生は原則シート養生とするが、必要な場合は、受注者の負担で既存施設及び什器等に毀損がないよう適切に養生すること。また、什器等を移動する必要がある場合は、監督職員及び施設管理者と協議のうえ、受注者の負担で行うこと。
- サ 物件の設置後は、必ず監督職員及び施設管理者の立合いのもと、業務の完了確認を行うこと。
- シ 可能な限り天井等の改修を伴わないよう施工することとするが、改修の必要が生じた場合は受注者の負担で行うこと。ただし、改修が大規模となる場合はこの限りでない。
- ス 物件の契約期間中は、火災保険又はそれに代わる請負賠償責任保険等に参加し、証書の写し等を提出すること。

(3) 設置後の現地試験

- ア 照度測定は、設置作業前、作業後の日没後に実施すること。測点等については監督職員の指示に従うこと。なお、設置後の照度は設置前の照度と同等以上の数値を確保すること。
- イ 絶縁測定は、設置作業前、作業後に分電盤の分岐回路ごとに測定し、設置作業による絶縁劣化のないことを確認すること。
- ウ 現地試験の日程及び時間については、別途監督職員と協議のうえ、決定すること。
- エ 現地試験の結果、不具合が発見された場合は、受注者の負担と責任において、物件及び周辺機器が正常に動作するよう、必要な調整作業を実施すること。

(4) 提出書類

- ア 工程表
- イ 製品の取扱説明書
- ウ 使用材料承認図及び出荷証明書
- エ メーカー発行の保証書

- オ 現地試験成績書
- カ 施工写真(作業前及び作業後)
- キ 保証体制図
- ク 契約金総額の内訳明細書
(物件の設置費、賃貸借料及び保証費用の内訳を明らかにすること。)
- ケ その他監督職員が指示した書類

(5) 提出期限

提出書類のうち、ア、ウ、キ、クは施工前、イ、エ〜カは施工後、ケは随時提出するものとする。

8 契約期間終了後の物件の取扱い

契約期間終了後においては、本契約により賃貸借した物件のすべてを高崎市に無償譲渡すること。

9 物件の保証

(1) 物件の保証期間は、賃貸借契約の履行期間とする。

(2) 上記期間中、高崎市が通常使用したにも関わらず、物件及び物件に起因する周辺機器の動作異常、破損、故障が発生した場合は、受注者の負担により物件及び周辺機器が正常に動作するように復旧すること。

(3) 履行期間中に、器具不良あるいは経年劣化等により、物件が正常に動作しなくなった場合は、物件の交換等を実施するものとし、この作業に必要な物件及びその関連部品・消耗品等並びに技術者の派遣及び作業等の費用は、すべて受注者の負担とする。

なお、この場合において、導入した物件と同一製品が生産中止等により納入困難な場合は、同等以上の性能・規格を有する代替品に交換すること。

(4) 本契約で設置した物件について、履行期間中に高崎市の責めによらない何等かの事情により使用停止等の必要性が生じた場合は、受注者の責任において速やかに代替品(導入物件と同等以上の性能・規格を有すること)等を提供し、施設運営に支障を与えないようにすること。

この場合における費用は受注者が負担するものとし、高崎市は、原則として新たな費用負担は行わない。

(5) 保証期間中における不具合発生時において、速やかに復旧させることを目的として、専用窓口を設置し、その連絡先を物件の履行期間開始までに明示すること。

10 損害賠償

この契約の履行に伴い、高崎市及び第三者が被った被害については、受注者が損害賠償の責を

負うものとする。ただし、その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。)のうち高崎市の責に帰すべき理由により生じたものについては、高崎市が負担する。

1 1 支払条件

賃貸借料は、履行期間開始月分から支払うものとし、毎月払いとする。

受注者は、月の賃貸借終了後、請求書を高崎市に提出するものとし、高崎市は当該請求書を受理した日から 30 日以内に賃貸借料を支払うものとする。

1 2 守秘義務

(1) 高崎市が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。

(2) 契約業務を遂行するに当たり、高崎市から図面等各種資料の貸出し、又は支給を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理すること。

なお、紛失又は破損した場合は直ちに高崎市に報告し、高崎市の指示に従って措置すること。

(3) 高崎市より提供された資料等は、本契約遂行の目的以外に使用してはならない。

1 3 その他の条件

(1) 契約相手方以外の事業者が、物件の設置作業(現地試験を含む)や保証等、当該契約の一部を履行する場合は、あらかじめ書面により通知し、高崎市の承認を得ること。

なお、契約期間中に当該事業者を変更する場合も、また同様とする。

(2) 契約期間中に、消費税率が変更となった場合の本契約に係る消費税率の取扱は、消費税法及び関係法令、国の定める基準等に従い、適切に対応するものとする。

(3) 要求仕様書に定めのない事項や本契約に疑義を生じた場合は、別途高崎市と協議のうえ、決定する。

(4) 別紙 1「LED 照明器具及びランプ製品仕様表」の物件以外で見積もる場合は、必ず質問書にて質問すること。

(5) 要求仕様書と現場の照明環境に相違があった際は、高崎市・受注者双方協議の上、現場の照明環境を損なわないよう善処すること。

(6) その他、関係文書と要求仕様書における相違点に関しては、省エネ性確保の観点から原則として要求仕様書を優先する。

LED照明器具及びランプ製品仕様表

	ZG1	F1	F2	K8	K8'	Q1	R6	R8	W1	ZA1	M1
種別	スクエア照明(コンパクト蛍光灯)	パネル照明(コンパクト蛍光灯)	パネル照明(コンパクト蛍光灯)	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯
	FML55	FML55	FML36	HFL6	HFL6	FL20	FL20	FL20	FL20	FL20	FLR40
数量	20	156	90	139	9	5	4	192	78	5	188
ランプ 光束	4500lm以上	13885lm以上	3840lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2000lm以上
定格消費電力	31.5W以下	122.0W以下	37.0W以下	6.1W以下	8.1W以下	6.1W以下	6.1W以下	6.1W以下	6.1W以下	6.1W以下	10.8W以下
質量	1900g以下	19500g以下	4400g以下	123g以下	237g以下	120g以下	120g以下	120g以下	120g以下	120g以下	220g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra85	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2°-α角	-	-	-	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	PWM調光	調光	調光	非調光	PWM調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	-	-	-	-	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	□350	φ900	φ450	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	器具交換	器具交換	器具交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換 片側調光信号	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

	G1	G2	I1	I2	J4	J5	K1	K2	K3	K6	K6'
種別	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯
	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32
数量	56	66	18	12	10	16	275	2276	2662	206	13
ランプ 光束	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上
定格消費電力	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下
質量	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2°-α角	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

	B1	C1	C2	ZD1	ZD2	ZD4	ZG2	ZH1	I9 (小文字)	I3 (小文字)	k2 (小文字)
種別	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
	FPL55	FPL55	FPL55	FPL55	FPL55	FPL55	FPL36	FPL36	FDL27	FDL27	HF400
数量	41	42	112	12	64	16	33	6	244	2175	60
ランプ 光束	2200lm以上	2200lm以上	2200lm以上	2200lm以上	2200lm以上	2200lm以上	1500lm以上	1500lm以上	1290lm以上	1400lm以上	15000lm以上
定格消費電力	15.2W以下	15.2W以下	15.2W以下	15.2W以下	15.2W以下	15.2W以下	10.4W以下	10.4W以下	11.4W以下	11.4W以下	98.0W以下
質量	300g以下	300g以下	300g以下	300g以下	300g以下	300g以下	245g以下	245g以下	630g以下	630g以下	4200g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra85	Ra85	Ra85
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2°-α角	-	-	-	-	-	-	-	-	42°	70°	75°
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-
口金/埋込寸法	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	φ150	φ150	φ400
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換

M1E	M2	M2E	M7	M7E	M8	P1	P1E	P2	P2E	P3	P4
直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯
FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40
32	143	69	14	2	2	377	28	268	130	3	12
2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上
10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下
220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下
5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側
内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

M9	M9E	R3	R4	ZE1	ZF1	K3'	R3'	R7	X1	Y1	M14
直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯
FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FL20	FL20	FLR40
12	612	6	204	12	14	55	215	60	60	20	22
2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2000lm以上
13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	18.0W以下	18.0W以下	18.0W以下	7.0W以下	7.0W以下	13.8W以下
220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	391g以下	391g以下	391g以下	148g以下	148g以下	262g以下
5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	190°	190°	190°
40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光	非調光	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側
内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換 片側調光信号	安定器撤去の上ランプ交換 片側調光信号	安定器撤去の上ランプ交換 片側調光信号	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ

m1 (小文字)	h10 (小文字)	p2 (小文字)	l4 (小文字)	l11 (小文字)	l11' (小文字)	l10 (小文字)	l2 (小文字)		m3 (小文字)	n1 (小文字)	l12' (小文字)	h1 (小文字)
ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト		ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
MT170FE-W/PG	JR12V50W	JR12V50W	JR12V50W	FDL13	FDL13	FDL18	FDL18		MT150FE-W/PG	MT150FE-W/PG	FDL18	JR12V35W
134	211	4	16	63	7	340	78		56	21	2	284
5348lm以上	681lm以上	681lm以上	783lm以上	799lm以上	799lm以上	799lm以上	850lm以上		8197lm以上	8197lm以上	800lm以上	512lm以上
47.3W以下	7.3W以下	7.3W以下	7.3W以下	7.3W以下	7.3W以下	7.3W以下	6.0W以下		6.0W以下	6.8W以下	6.8W以下	6.8W以下
2300g以下	430g以下	430g以下	480g以下	480g以下	480g以下	550g以下	2300g以下		2300g以下	2300g以下	500g以下	400g以下
5000K	2700K	2700K	3000K	3000K	3000K	3000K	5000K		5000K	5000K	3000K	2700K
昼白色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	昼白色		昼白色	昼白色	電球色	電球色
Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85		Ra85	Ra85	Ra83	Ra85
AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V		AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
80°	40°	40°	41°	70°	70°	70°	70°		80°	80°	-	-
40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上		40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光	PWM調光		PWM調光	PWM調光	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz		50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	別置
φ200	φ75	φ75	φ100	φ100	φ100	φ150	φ150		φ200	φ200	φ150	φ60
器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換		器具交換	器具交換	器具交換 防雨型	ランプ交換

P4E	Q2	Q3	Q3E	R1	R2	W2	W2E
直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯
FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40	FLR40
4	70	56	14	965	134	255	1
2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上
10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下	10.8W以下
220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下	220g以下
5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側
内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

O2	ZC1	a'1	a'2	a'3	a'4	a'5	Mフタ付	W5	Y3
直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯
FLR40	FLR40	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FHF32	FLR40	FLR40	FLR40
2	13	1	24	2	4	72	65	40	29
2000lm以上	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上
13.8W以下	13.8W以下	16.8W以下	16.8W以下	16.8W以下	16.8W以下	16.8W以下	16.8W以下	16.8W以下	16.8W以下
262g以下	262g以下	262g以下	262g以下	262g以下	262g以下	262g以下	262g以下	262g以下	262g以下
5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°
40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側
内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ

I1 (小文字)	I2' (小文字)	r2 (小文字)	j1 (小文字)	j1' (小文字)	h12 (小文字)	p1 (小文字)	I1	u1 (小文字)	Z1
ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ユニバーサルダウンライト	ユニバーサルダウンライト	スポットライト	電球	電球
FDL13	FDL18	FDL13	MQD250E	JD110V250W/E	JR12V50W	JR12V50W	ミニクリプトン65W	IL40W	IL40W
83	499	15	74	8	110	7	28	1	1
730lm以上	750lm以上	570lm以上	16185lm以上	16185lm以上	1023lm以上	1023lm以上	1400lm以上	485lm以上	440lm以上
9.8W以下	6.8W以下	4.2W以下	131.0W以下	131.0W以下	10.0W以下	10.0W以下	14.8W以下	4.4W以下	4.4W以下
500g以下	190g以下	900g以下	5600g以下	5600g以下	410g以下	410g以下	1350g以下	57g以下	25g以下
5000K	5000K	3000K	5000K	5000K	2700K	2700K	5000K	5000K	3000K
昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	電球色	昼白色	電球色
Ra83	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra80	-	-
AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-200V	AC100V	AC100V
100°	110°	85°	85°	85°	85°	85°	48	290°	290°
40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000	40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光	非調光	調光	調光	PWM調光	PWM調光	非調光	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	内蔵	-	-
φ125	φ150	□150	φ300	φ300	φ100	φ100	-	E26	E17
器具交換 防雨・防湿型	器具交換 防雨・防湿型	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	ランプ交換

別紙 2

LED 照明導入数量・設置場所一覧

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
P2	B2F(1)	中央機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	6	12	
P2E	B2F(1)	中央機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	8	16	
W2	B2F(1)	中央機械室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	13	13	
P2	B2F(1)	CVCf室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	3	6	
P2E	B2F(1)	CVCf室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
I3 (小文字)	B2F(1)	階段1ホール	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
R1	B2F(1)	エントランスホールA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	17	17	
P2	B2F(1)	中水槽室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	1	2	
P2E	B2F(1)	中水槽室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	3	6	
W2	B2F(1)	中水槽室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	5	5	
W2E	B2F(1)	中水槽室	40形片反射笠付トラフ 1灯用非常灯兼用型	FLR40	1	1	
W2	B2F(1)	EPS (特)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
P1	B2F(1)	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I3 (小文字)	B2F(1)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I3 (小文字)	B2F(1)	ELVホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
R1	B2F(1)	ELVホールA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	B2F(1)	ELVホールA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	B2F(1)	廊下B (1)	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	B2F(1)	廊下B (2)	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	B2F(1)	廊下B (2)	DL 1灯用 浅型	FDL27	56	56	
R1	B2F(1)	エントランスホールB	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	10	10	
I1 (小文字)	B2F(1)	男子WC	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
I2' (小文字)	B2F(1)	男子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	B2F(1)	男子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
R8	B2F(1)	男子WC	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	3	3	
I2' (小文字)	B2F(1)	女子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	B2F(1)	女子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
I2' (小文字)	B2F(1)	車椅子用WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	B2F(1)	車椅子用WC	20形壁直付型	FL20	1	1	
W1	B2F(1)	PS	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
P2	B2F(1)	CO2ガス庫	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	2	4	
P2E	B2F(1)	CO2ガス庫	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
P2	B2F(1)	受水槽室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	3	6	
P2E	B2F(1)	受水槽室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
Q3	B2F(1)	受水槽室	40形逆富士 2灯用	FLR40	2	4	
Q3E	B2F(1)	受水槽室	40形逆富士 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
P1	B2F(1)	電気室 (特高)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	20	20	
P1E	B2F(1)	電気室 (特高)	40形反射笠付トラフ 1灯用+ (非) I L 4 0	FLR40	12	12	
W2	B2F(1)	電気室 (特高)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
P1	B2F(1)	電気室	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	18	18	
P1E	B2F(1)	電気室	40形反射笠付トラフ 1灯用+ (非) I L 4 0	FLR40	11	11	
P2	B2F(1)	電気室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	11	22	
P2E	B2F(1)	電気室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	6	12	
P2E	B2F(1)	オイルク室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
W2	B2F(1)	倉庫	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B2F(2)	ホール室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	2	4	
P2E	B2F(2)	ホール室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
W2	B2F(2)	ホール室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
P2	B2F(2)	空調機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	2	4	
P2E	B2F(2)	空調機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
W2	B2F(2)	空調機械室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
M2	B2F(2)	清掃員控室1	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	4	8	
M2E	B2F(2)	清掃員控室1	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
W1	B2F(2)	EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	B2F(2)	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
P2	B2F(2)	厚生会書庫	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	4	8	
I3 (小文字)	B2F(2)	廊下	DL 1灯用 浅型	FDL27	32	32	
R1	B2F(2)	エントランスホールC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	12	12	
R1	B2F(2)	エントランスホールC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	6	6	
P3	B2F(2)	EPS(A)	40形反射笠付トラフ 1灯用 バイブ吊り	FLR40	1	1	
P1	B2F(2)	ホール室	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B2F(2)	ゴミ庫	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	8	16	
P2E	B2F(2)	ゴミ庫	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
M7	B2F(2)	清掃員控室2	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	3	6	
M7E	B2F(2)	清掃員控室2	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
u1 (小文字)	B2F(2)	物入	天井直付型・壁直付型 白熱灯 浴室灯 防湿型・防雨型	IL40W	1	1	
I3 (小文字)	B2F(2)	湯沸室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
Y1	B2F(2)	湯沸室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	B2F(2)	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
I2' (小文字)	B2F(2)	男子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
R8	B2F(2)	男子WC	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	1	1	
I2' (小文字)	B2F(2)	女子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
R8	B2F(2)	女子WC	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	1	1	
P1	B2F(2)	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P2	B2F(2)	発電機室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	5	10	
P2E	B2F(2)	発電機室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	3	6	
W2	B2F(2)	発電機室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B2F(2)	機械室1	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	1	2	
P2E	B2F(2)	機械室1	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
ZC1	B2F(2)	機械室1	40形ウォールライト 1灯用防湿防雨型	FLR40	4	4	
P2	B2F(2)	ファルム	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	3	6	
P2E	B2F(2)	ファルム	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
P2	B2F(3)	消火*ツツ 室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	4	8	
P2E	B2F(3)	消火*ツツ 室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
P1	B2F(3)	前室	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B2F(3)	倉庫	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	8	16	
P2	B2F(3)	ファルム	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	10	20	
P2E	B2F(3)	ファルム	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	3	6	
W2	B2F(3)	階段下倉庫	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
ZC1	B2F(3)	DS	40形ウォールライト 1灯用防湿防雨型	FLR40	2	2	
P1	B2F(3)	EPS (C)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
ZC1	B2F(4)	機械室1	40形ウォールライト 1灯用防湿防雨型	FLR40	4	4	
P2	B2F(4)	発電機用*ツツ 室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	9	18	
P2E	B2F(4)	発電機用*ツツ 室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
P1	B2F(4)	EPS(D)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P1	B2F(4)	機械室2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	7	7	
P1E	B2F(4)	機械室2	40形反射笠付トラフ 1灯用+ (非) I L 4 0	FLR40	3	3	
P2	B2F(4)	機械室2	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	1	2	
P2E	B2F(4)	機械室2	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
W2	B2F(4)	機械室2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	7	7	
R1	B1F(1)	エントランスホールD	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	10	10	
W2	B1F(1)	食品庫 (厨房)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	B1F(1)	WC (厨房)	DL 1灯用 浅型	FDL27	1	1	
X1	B1F(1)	WC (厨房)	20形壁直付型	FL20	1	1	
M1*ツツ	B1F(1)	厨房	40形天井直付型 2灯用 防雨・防湿型	FLR40	27	54	
R4	B1F(1)	職員食堂	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	96	96	
I3 (小文字)	B1F(1)	職員食堂	DL 1灯用 浅型	FDL27	56	56	
			専用別置電源ユニット		9		
h1 (小文字)	B1F(1)	職員食堂	DL GZ4口金	JR12V35W	9	9	
P1	B1F(1)	職員食堂	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	10	10	
I3 (小文字)	B1F(1)	階段1ホール	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
R1	B1F(1)	エントランスホールA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	17	17	
P2	B1F(1)	機械室1	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	3	6	
P2E	B1F(1)	機械室1	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
M2	B1F(1)	下足箱	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	1	2	
M2E	B1F(1)	下足箱	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
W2	B1F(1)	機械室2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
P1	B1F(1)	EPS(2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I3 (小文字)	B1F(1)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I3 (小文字)	B1F(1)	ELV*ホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
R1	B1F(1)	ELV*ホールA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	B1F(1)	ELV*ホールA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	B1F(1)	廊下B(1)	DL 1灯用 浅型	FDL27	14	14	
I3 (小文字)	B1F(1)	廊下B(2)	DL 1灯用 浅型	FDL27	14	14	
I3 (小文字)	B1F(1)	廊下B(3)	DL 1灯用 浅型	FDL27	66	66	
R1	B1F(1)	エントランスホールB	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	10	10	
I3 (小文字)	B1F(1)	エントランスホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I2' (小文字)	B1F(1)	男子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	B1F(1)	男子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I2' (小文字)	B1F(1)	女子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	B1F(1)	女子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
I2' (小文字)	B1F(1)	車椅子用WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	B1F(1)	車椅子用WC	20形壁直付型	FL20	1	1	
W2	B1F(1)	PS1	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
M2	B1F(1)	書庫	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	3	6	
M2E	B1F(1)	書庫	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	2	4	
P2E	B1F(1)	測量機器	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
M2	B1F(1)	集中書庫	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	9	18	
M2E	B1F(1)	集中書庫	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	9	18	
W1	B1F(1)	PS2	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
W1	B1F(1)	PS3	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
W1	B1F(1)	PS4	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	3	3	
W1	B1F(1)	PS5	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
P2	B1F(1)	PS5	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	2	4	
P3	B1F(1)	倉庫	40形反射笠付トラフ 1灯用 バイブ吊り	FLR40	2	2	
M2	B1F(2)	管理室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	11	11	
M2E	B1F(2)	管理室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	3	3	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
M1	B1F(2)	湯沸室1	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
Y1	B1F(2)	湯沸室1	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
P2	B1F(2)	機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	1	2	
P2E	B1F(2)	機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
W2	B1F(2)	機械室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
Q3	B1F(2)	書庫	40形逆富士 2灯用	FLR40	2	4	
M1	B1F(2)	食堂倉庫	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M2	B1F(2)	食堂事務室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
M2E	B1F(2)	食堂事務室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型（ミニ電球）	FLR40	2	4	
I2（小文字）	B1F(2)	01号室	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
W1	B1F(2)	EPS(高)・物入	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I3（小文字）	B1F(2)	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3（小文字）	B1F(2)	廊下	DL 1灯用 浅型	FDL27	30	30	
R1	B1F(2)	エレベーターホールC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	12	12	
R1	B1F(2)	エレベーターホールC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	6	6	
Q3	B1F(2)	EPS(A)	40形逆富士 2灯用	FLR40	1	2	
I2'（小文字）	B1F(2)	WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	B1F(2)	WC	20形壁直付型	FL20	1	1	
I3（小文字）	B1F(2)	前室1	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
W2	B1F(2)	ゴミ庫	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
I3（小文字）	B1F(2)	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
W2	B1F(2)	売店倉庫	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P1	B1F(2)	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
K6	B1F(2)	中央監視センター	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	30	30	
P1	B1F(2)	中央監視センター	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	6	6	
M1	B1F(2)	湯沸室2	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
Y1	B1F(2)	湯沸室2	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
I2（小文字）	B1F(2)	前室2	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
I2（小文字）	B1F(2)	脱衣室	DL 1灯用 浅型	FDL18	1	1	
W2	B1F(3)	AD1	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B1F(3)	機械室2	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	2	4	
P2E	B1F(3)	機械室2	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
Q3E	B1F(3)	機械室2	40形逆富士 2灯用 予備電源別置型	FLR40	3	6	
W2	B1F(3)	機械室2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
ZC1	B1F(3)	機械室1	40形ウォールライト 1灯用防湿防雨型	FLR40	2	2	
W2	B1F(3)	機械室1	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P1	B1F(3)	EPS(C)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W2	B1F(3)	EPS(C)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B1F(4)	排煙機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	3	6	
P2E	B1F(4)	排煙機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
P1	B1F(4)	EPS(D)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B1F(4)	CO2センサー庫	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	1	2	
P2E	B1F(4)	CO2センサー庫	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
W2	B1F(4)	AD2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	B1F(4)	機械室3	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	2	4	
P2E	B1F(4)	機械室3	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
W2	B1F(4)	EPS	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
I3（小文字）	1F(1)	待合ロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	1	1	
m1（小文字）	1F(1)	待合ロビー	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	5	5	
			ダクトライト リモコン調光レド 天井穴径φ250-器具穴径φ200		14		
m3（小文字）	1F(1)	待合ロビー	DL MT150×1灯用	MT150FE-W/PG	14	14	
a'4	1F(1)	待合ロビー	40形直付型黒板灯2灯用 反射笠可動型？2連結	FHF32	2	4	
a'5	1F(1)	待合ロビー	40形直付型黒板灯2灯用 反射笠可動型？2連結	FHF32	6	12	
m1（小文字）	1F(1)	風除室1	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	1	1	
m1（小文字）	1F(1)	通用口2	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	1	1	
K1	1F(1)	保健年金課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	2	2	
K2	1F(1)	保健年金課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	68	68	
R1	1F(1)	保健年金課	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	9	9	
W2	1F(1)	DS3	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
m1（小文字）	1F(1)	廊下C	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	5	5	
m1（小文字）	1F(1)	風除室2	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	1	1	
m1（小文字）	1F(1)	通用口3	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	1	1	
K1	1F(1)	水道料金課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	2	2	
K2	1F(1)	水道料金課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	76	76	
R1	1F(1)	水道料金課	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	6	6	
W2	1F(1)	DS4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
W2	1F(1)	DS5	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	6	6	
W2	1F(1)	EPS(F)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W2	1F(1)	物入	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
K2	1F(1)	検針員控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	8	8	
K1	1F(1)	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	8	8	
K2	1F(1)	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	16	16	
R3	1F(1)	会議室	40形笠なしトラフ 1灯用（調光有）	FHF32	1	1	
ZD2	1F(1)	事務室	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	4	16	
M2	1F(1)	事務室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
I3 (小文字)	1F(1)	前室	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
I3 (小文字)	1F(1)	リフレッシュナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	11	11	
M2	1F(1)	湯沸室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	1	2	
Y3	1F(1)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
M2	1F(1)	印刷室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	10	20	
M2E	1F(1)	印刷室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	2	4	
K1	1F(1)	庶務課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	5	5	
K2	1F(1)	庶務課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
K2	1F(1)	配送室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	16	16	
K1	1F(1)	児童保育課・女性生活課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	11	11	
K2	1F(1)	児童保育課・女性生活課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	68	68	
R1	1F(1)	児童保育課・女性生活課	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	20	20	
I3 (小文字)	1F(1)	新聞コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
ZE1	1F(1)	警備員室	40形埋込2灯用 浅型 調光有	FHF32	6	12	
M1	1F(1)	警備員室湯沸室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
Y1	1F(1)	警備員室湯沸室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
I2' (小文字)	1F(1)	警備員室WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	1	1	
ZA1	1F(1)	警備員室和室	FL20×5灯用シーリング	FL20	1	5	
m1 (小文字)	1F(1)	議会エントランス前庇	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	12	12	
m1 (小文字)	1F(1)	議会エントランス	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	21	21	
m1 (小文字)	1F(1)	廊下B	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	9	9	
m1 (小文字)	1F(1)	通用口1	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	1	1	
W2	1F(1)	EPS(A)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
m1 (小文字)	1F(1)	廊下E	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	14	14	
K2	1F(2)	交通対策課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	22	22	
K8	1F(2)	交通対策課	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	1	1	
K1	1F(2)	高崎信用金庫	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	4	4	
K2	1F(2)	高崎信用金庫	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	16	16	
R1	1F(2)	高崎信用金庫	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
Y1	1F(2)	高崎信用金庫	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
m1 (小文字)	1F(2)	ELVホールB	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	2	2	
m1 (小文字)	1F(2)	廊下B	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	7	7	
m1 (小文字)	1F(2)	附室B	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	3	3	
ZD1	1F(2)	仮眠室A	システム天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	2	6	
W1	1F(2)	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
M7	1F(2)	湯沸室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
Y3	1F(2)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
Q2	1F(2)	J'ミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I2' (小文字)	1F(2)	女子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	1F(2)	女子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	1F(2)	男子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	1F(2)	男子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	1F(2)	車椅子用WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	1F(2)	車椅子用WC	20形壁直付型	FL20	1	1	
P1	1F(2)	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
W2	1F(2)	PS(3・4)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
m1 (小文字)	1F(2)	市民ビル(通路)	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	8	8	
I9 (小文字)	1F(2)	ATMコーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
M1	1F(2)	ATM機械室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
ZD2	1F(2)	健康相談室	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	4	16	
Y1	1F(2)	健康相談室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
ZD4	1F(2)	授乳室1	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	2	8	
Y1	1F(2)	授乳室1	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
ZD4	1F(2)	相談室	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	2	8	
Y1	1F(2)	相談室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
ZG1	1F(2)	休養室	天井埋込スクエア2灯用	FML55	2	4	
ZD2	1F(2)	多目的室	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	4	16	
K2	1F(2)	群馬銀行	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	20	20	
K8	1F(2)	群馬銀行	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	3	3	
I3 (小文字)	1F(2)	群馬銀行	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
M1	1F(2)	群馬銀行	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
M1E	1F(2)	群馬銀行	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
Y1	1F(2)	群馬銀行	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
W2	1F(2)	倉庫	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
M9	1F(2)	市民情報課事務室	40形埋込下面開放型 2灯用	FHF32	4	8	
M9E	1F(2)	市民情報課事務室	40形埋込下面開放型 2灯用 (電源別置建非L型 (ミニ電球) ?)	FHF32	2	4	
J5	1F(2)	市民情報ビル(映像)	40形埋込1灯用	FHF32	16	16	
h10 (小文字)	1F(2)	市民情報ビル(映像)	DL 1灯用	JR12V50W	4	4	
P2	1F(2)	大型映像機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	2	4	
P2E	1F(2)	大型映像機械室	40形反射笠付トラフ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
J4	1F(2)	市民情報ビル(図書)	40形埋込1灯用	FHF32	10	10	
I3 (小文字)	1F(2)	市民情報ビル(図書)	DL 1灯用 浅型	FDL27	1	1	
h10 (小文字)	1F(2)	市民情報ビル(図書)	DL 1灯用	JR12V50W	28	28	
M9	1F(2)	事務室	40形埋込下面開放型 2灯用	FHF32	2	4	
M9E	1F(2)	事務室	40形埋込下面開放型 2灯用 (電源別置建非L型 (ミニ電球) ?)	FHF32	1	2	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
Q1	1F(2)	事務室隣PS	20形逆富士 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	1F(2)	市民0ㇰㇰ-(ELVㇰㇰ)	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
I4 (小文字)	1F(2)	市民0ㇰㇰ-(ELVㇰㇰ)	DL 1灯用	JR12V50W	4	4	
m1 (小文字)	1F(2)	市民0ㇰㇰ-	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	12	12	
I1	1F(2)	市民0ㇰㇰ-	フランチ型スポットライト	ミニクリプトン65W	28	28	
y1	1F(2)	市民0ㇰㇰ-	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	2	2	
m1 (小文字)	1F(2)	大庇	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	9	9	
I2' (小文字)	1F(2)	男子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	1F(2)	男子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I2' (小文字)	1F(2)	女子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	1F(2)	女子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W1	1F(2)	アーム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
W2	1F(2)	PS(1・2)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
P1	1F(2)	EPS(2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I3 (小文字)	1F(2)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
m1 (小文字)	1F(2)	廊下A	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	3	3	
m1 (小文字)	1F(2)	ELVㇰㇰA	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	3	3	
R1	1F(2)	ELVㇰㇰA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	24	24	
R8	1F(2)	ELVㇰㇰA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
m1 (小文字)	1F(2)	風除室	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	4	4	
Q1	1F(2)	倉庫1	20形逆富士 1灯用	FL20	1	1	
Q1	1F(2)	倉庫2	20形逆富士 1灯用	FL20	1	1	
ZD2	1F(2)	授乳室2	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	1	4	
Y1	1F(2)	授乳室2	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
ZD2	1F(2)	相談室 (1)	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	1	4	
ZD2	1F(2)	相談室 (2)	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	1	4	
ZD2	1F(2)	相談室 (3)	システム天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	1	4	
ZD1	1F(2)	応接室	システム天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	2	6	
ZG1	1F(2)	市民相談室	天井埋込スクエア2灯用	FML55	8	16	
ZF1	1F(2)	市民相談室事務室	40形天井埋込マルコン空調用 2灯用	FHF32	7	14	
W2	1F(3)	保健年金課DS	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P4	1F(3)	保健年金課書庫	40形反射笠付トラフ 2灯用 バイブ吊り	FLR40	2	4	
P4E	1F(3)	保健年金課書庫	40形反射笠付トラフ 2灯用 バイブ吊り予備電源別置型？	FLR40	1	2	
W2	1F(3)	市民課DS	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
P4	1F(3)	市民課書庫	40形反射笠付トラフ 2灯用 バイブ吊り	FLR40	2	4	
P4E	1F(3)	市民課書庫	40形反射笠付トラフ 2灯用 バイブ吊り予備電源別置型？	FLR40	1	2	
K1	1F(3)	保健年金課 市民課 相談室事務室 相談室 2107Fアス	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	21	21	
K2	1F(3)	保健年金課 市民課 相談室事務室 相談室 2107Fアス	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	318	318	
K8	1F(3)	保健年金課 市民課 相談室事務室 相談室 2107Fアス	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	2	2	
Q2	1F(3)	保健年金課 市民課 相談室事務室 相談室 2107Fアス	40形逆富士 1灯用	FLR40	10	10	
R1	1F(3)	保健年金課 市民課 相談室事務室 相談室 2107Fアス	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	38	38	
W2	1F(3)	DS2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W2	1F(3)	DS1	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
M1	1F(3)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	16	16	
M1	1F(3)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	12	12	
W2	1F(3)	空調機械室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	1F(3)	EPS(1)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
m1 (小文字)	1F(3)	風除室	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	2	2	
m1 (小文字)	1F(3)	廊下D	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	7	7	
I1 (小文字)	1F(3)	廊下D	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
I3 (小文字)	1F(3)	廊下D	DL 1灯用 浅型	FDL27	5	5	
I2' (小文字)	1F(3)	男子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	1F(3)	男子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I2' (小文字)	1F(3)	女子WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	1F(3)	女子WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W1	1F(3)	階段下倉庫	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
M1	1F(3)	湯沸室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
Y3	1F(3)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	2	2	
W1	1F(3)	DS3	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
M1	1F(3)	洗濯コーナー	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
I3 (小文字)	1F(3)	リフレッシュコーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	13	13	
K1	1F(3)	高齢福祉課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	11	11	
K2	1F(3)	高齢福祉課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	64	64	
R1	1F(3)	高齢福祉課	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	13	13	
a'3	1F(3)	窓口0ㇰㇰ-	40形直付型黒板灯2灯用 反射笠可動型？単体	FHF32	1	2	
a'5	1F(3)	窓口0ㇰㇰ-	40形直付型黒板灯2灯用 反射笠可動型？3連結	FHF32	30	60	
m1 (小文字)	1F(3)	窓口0ㇰㇰ-	DL MT70×1灯用	MT70FE-W/PG	3	3	
			ダウライト リニューアルプレート 天井穴径φ250・器具穴径φ200		42		
m3 (小文字)	1F(3)	窓口0ㇰㇰ-	DL MT150×1灯用	MT150FE-W/PG	42	42	
I1 (小文字)	1・MF	中2階0ㇰㇰ-	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
I3 (小文字)	1・MF	中2階0ㇰㇰ-	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
I4 (小文字)	1・MF	中2階0ㇰㇰ-	DL 1灯用	JR12V50W	4	4	
R1	1・MF	展示ケース	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	12	12	
R1	1・MF	展示ケース	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	12	12	
ZH1	1・MF	控室	天井埋込スクエア3灯用	FPL36	2	6	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
Y1	1・MF	控室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
M8	1・MF	控室	40形天井埋込型 2灯用?	FLR40	1	2	
M1	1・MF	倉庫	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M14	1・MF	駐車入°-ス	40形天井埋込型 2灯用?	FLR40	8	16	
M14	1・MF	ビ°07イ	40形天井埋込型 2灯用?	FLR40	3	6	
I3 (小文字)	2F(1)	リフレッシュコーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	14	14	
M2	2F(1)	湯沸室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	1	2	
Y3	2F(1)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	2	2	
M2	2F(1)	税務4課倉庫1	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	3	6	
M2E	2F(1)	税務4課倉庫1	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	2	4	
K1	2F(1)	税制課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	9	9	
K2	2F(1)	税制課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	52	52	
R1	2F(1)	税制課	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	15	15	
a'2	2F(1)	市民07°-	40形直付型黒板灯1灯用 反射笠可動型?3連結	FHF32	6	6	
I3 (小文字)	2F(1)	廊下C	DL 1灯用 浅型	FDL27	81	81	
I3 (小文字)	2F(1)	ホール	DL 1灯用 浅型	FDL27	36	36	
P1	2F(1)	EPS(A)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
B1	2F(1)	ミーティングルーム	天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	8	8	
M1	2F(1)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	12	12	
I12' (小文字)	2F(1)	ホール底	DL 1灯用 軒下用 (防雨型)	FDL18	2	2	
K2	2F(1)	ワカシ室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	20	20	
K1	2F(1)	健康課・納税課・相談室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	13	13	
K2	2F(1)	健康課・納税課・相談室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	146	146	
K8	2F(1)	健康課・納税課・相談室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
R1	2F(1)	健康課・納税課・相談室	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	22	22	
P1	2F(1)	EPS(F)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W2	2F(1)	DS1	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
P1	2F(1)	DS2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
W2	2F(1)	DS2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
M2	2F(1)	税務4課倉庫2	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
M2E	2F(1)	税務4課倉庫2	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	2	4	
k2 (小文字)	2F(1)	ビ°07イ上部1	DL 1灯用 HF400 丸形	HF400	4	4	H9.5m
k2 (小文字)	2F(1)	ビ°07イ上部1	DL 1灯用 HF400 丸形	HF400	8	8	H9.5m
K1	2F(2)	住宅サビ°ス課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K2	2F(2)	住宅サビ°ス課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	52	52	
K8	2F(2)	住宅サビ°ス課	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	4	4	
Q3	2F(2)	倉庫1	40形逆富士 2灯用	FLR40	2	4	
W1	2F(2)	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I3 (小文字)	2F(2)	ELVホ°ルB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I2' (小文字)	2F(2)	女子WC1	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	2F(2)	女子WC1	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	2F(2)	男子WC1	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	2F(2)	男子WC1	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
Q3	2F(2)	倉庫2	40形逆富士 2灯用	FLR40	1	2	
M7	2F(2)	湯沸室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
Y3	2F(2)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	2	2	
Q2	2F(2)	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	2F(2)	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
I2' (小文字)	2F(2)	車椅子用WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	2F(2)	車椅子用WC	20形壁直付型	FL20	1	1	
P1	2F(2)	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I3 (小文字)	2F(2)	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	22	22	
K1	2F(2)	秘書課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	13	13	
K2	2F(2)	秘書課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	26	26	
I3 (小文字)	2F(2)	07°-	DL 1灯用 浅型	FDL27	20	20	
K1	2F(2)	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	5	5	
K2	2F(2)	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
K8	2F(2)	会議室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	3	3	
P1	2F(2)	EPS(2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I3 (小文字)	2F(2)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I3 (小文字)	2F(2)	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
I2' (小文字)	2F(2)	男子トイレ2	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	2F(2)	男子トイレ2	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	2F(2)	女子トイレ2	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	2F(2)	女子トイレ2	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W1	2F(2)	ア°ム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	2F(2)	ELVホ°ルA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	2F(2)	ELVホ°ルA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	24	24	
R8	2F(2)	ELVホ°ルA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	2F(2)	風除室	DL 1灯用 浅型	FDL27	16	16	
			ダ°ウライト リン°ア°プレート 天井穴径Φ300・器具穴径Φ200		21		
n1 (小文字)	2F(2)	吹抜	DL MT150×1灯用	MT150FE-W/PG	21	21	H6.5m・9.9m
W2	2F(3)	DS2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
K1	2F(3)	資産税・市民税課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	20	20	
K2	2F(3)	資産税・市民税課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	160	160	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
R1	2F(3)	資産税・市民税課	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	30	30	
a'1	2F(3)	市民税課	40形直付型黒板灯1灯用 反射笠可動型?単体	FHF32	1	1	
a'2	2F(3)	市民税課	40形直付型黒板灯1灯用 反射笠可動型?3連結	FHF32	18	18	
I3 (小文字)	2F(3)	待合室	DL 1灯用 浅型	FDL27	69	69	
			専用別置電源ユニット		4		
h1 (小文字)	2F(3)	待合室	DL GZ4口金	JR12V35W	4	4	
K1	2F(3)	環境保全課・廃棄物対策課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	1	1	
K2	2F(3)	環境保全課・廃棄物対策課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	70	70	
R3	2F(3)	応接室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	16	16	
I10 (小文字)	2F(3)	応接室	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
I2 (小文字)	2F(3)	収入役室	DL 1灯用 浅型	FDL18	3	3	
I3 (小文字)	2F(3)	収入役室	DL 1灯用 浅型	FDL27	9	9	
			ダウライト リニューアルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		2		
I11' (小文字)	2F(3)	収入役室	DL 1灯用 浅型	FDL13	2	2	
R3	2F(3)	収入役室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	14	14	
W2	2F(3)	DS1	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
K1	2F(3)	会計課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	1	1	
K2	2F(3)	会計課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	70	70	
M1	2F(3)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	15	15	
P1	2F(3)	機械室	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W2	2F(3)	機械室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
P1	2F(3)	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
M2	2F(3)	湯沸室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	2	
Y3	2F(3)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	2	2	
I3 (小文字)	2F(3)	リフレッシュナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	9	9	
I1 (小文字)	2F(3)	廊下D	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
I3 (小文字)	2F(3)	廊下D	DL 1灯用 浅型	FDL27	14	14	
I2' (小文字)	2F(3)	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	2F(3)	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I2' (小文字)	2F(3)	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	2F(3)	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
C2	3F(1)	ホール	天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	5	20	
I10 (小文字)	3F(1)	ホール	DL 1灯用 浅型	FDL18	14	14	
			ダウライト リニューアルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		1		
I11' (小文字)	3F(1)	ホール	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
			ダウライト リニューアルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		1		
I11' (小文字)	3F(1)	自販機コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
P1	3F(1)	EPS(A)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I2	3F(1)	議長室	40形埋込3灯用 連結用照明	FHF32	2	6	
R3	3F(1)	議長室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	14	14	
I3 (小文字)	3F(1)	議長室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
I10 (小文字)	3F(1)	議長室	DL 1灯用 浅型	FDL18	4	4	
R1	3F(1)	正副議長応接室	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	7	7	
R3	3F(1)	正副議長応接室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	28	28	
I10 (小文字)	3F(1)	正副議長応接室	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
I2 (小文字)	3F(1)	議長室前通路	DL 1灯用 浅型	FDL18	20	20	
I10 (小文字)	3F(1)	ロビー	DL 1灯用 浅型	FDL18	22	22	
			ダウライト リニューアルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		10		
I11 (小文字)	3F(1)	ロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	10	10	
R3	3F(1)	副議長室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	14	14	
I2	3F(1)	副議長室	40形埋込3灯用 連結用照明	FHF32	2	6	
I3 (小文字)	3F(1)	副議長室	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
I10 (小文字)	3F(1)	副議長室	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
K2	3F(1)	議員図書室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	22	22	
K1	3F(1)	議事課・庶務課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	4	4	
K2	3F(1)	議事課・庶務課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	40	40	
K8	3F(1)	議事課・庶務課	16形埋込灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
M2	3F(1)	湯沸室1	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
Y3	3F(1)	湯沸室1	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
K1	3F(1)	会議室1	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	2	2	
K2	3F(1)	会議室1	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	8	8	
R3	3F(1)	会議室2	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	20	20	
I3 (小文字)	3F(1)	会議室2	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
M1	3F(1)	更衣室1	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1	3F(1)	更衣室2	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1	3F(1)	湯沸室2	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
Y3	3F(1)	湯沸室2	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
I10 (小文字)	3F(1)	更衣室前通路	DL 1灯用 浅型	FDL18	10	10	
K6	3F(1)	議員控室・談話室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	106	106	
K6'	3F(1)	議員控室・談話室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付ルーバー付	FHF32	1	1	
K8	3F(1)	議員控室・談話室	16形埋込灯用 システム天井用 調光付	Hf16	1	1	
P1	3F(1)	機械室	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	3F(1)	機械室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	3F(1)	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	3F(1)	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	4	4	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
I2' (小文字)	3F(1)	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	3F(1)	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
I2' (小文字)	3F(1)	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	3F(1)	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
I3 (小文字)	3F(1)	トイレ前通路	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R3	3F(1)	議員応接室1	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	32	32	
I3 (小文字)	3F(1)	議員応接室1	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
R3	3F(1)	議員応接室2	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	20	20	
I3 (小文字)	3F(1)	議員応接室2	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
R3	3F(1)	議員応接室3	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	20	20	
I3 (小文字)	3F(1)	議員応接室3	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
R3	3F(1)	議員応接室4	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	20	20	
I3 (小文字)	3F(1)	議員応接室4	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K6	3F(1)	議員控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	48	48	
K6'	3F(1)	議員控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付ルーバー付	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	3F(1)	廊下1	DL 1灯用 浅型	FDL27	12	12	
I10 (小文字)	3F(1)	廊下1	DL 1灯用 浅型	FDL18	33	33	
			専用別置電源ユニット		3		
h1 (小文字)	3F(1)	廊下1	DL GZ4口金	JR12V35W	3	3	
I3 (小文字)	3F(1)	廊下2	DL 1灯用 浅型	FDL27	20	20	
I3 (小文字)	3F(1)	廊下3	DL 1灯用 浅型	FDL27	32	32	
I10 (小文字)	3F(1)	廊下3	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
k2 (小文字)	3F(1)	ビーム上部	DL 1灯用 HF400 丸形	HF400	8	8	H13.8m
P2	3F(2)	倉庫1	40形反射笠付トラフ 2灯用	FLR40	5	10	
Q3	3F(2)	倉庫2	40形逆富士 2灯用	FLR40	3	6	
Q2	3F(2)	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	3F(2)	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
I2' (小文字)	3F(2)	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	3F(2)	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
P1	3F(2)	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
W1	3F(2)	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I3 (小文字)	3F(2)	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I2' (小文字)	3F(2)	女子トイレ1	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	3F(2)	女子トイレ1	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	3F(2)	男子トイレ1	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	3F(2)	男子トイレ1	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I3 (小文字)	3F(2)	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	22	22	
k2 (小文字)	3F(2)	吹抜 (西側)	DL 1灯用 HF400 丸形	HF400	16	16	H7.4m
k2 (小文字)	3F(2)	吹抜 (東側)	DL 1灯用 HF400 丸形	HF400	24	24	H13.7m
I3 (小文字)	3F(2)	吹抜廊下	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
I10 (小文字)	3F(2)	吹抜廊下	DL 1灯用 浅型	FDL18	3	3	
M2	3F(2)	湯沸室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	1	2	
Y3	3F(2)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
K1	3F(2)	選挙管理室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	5	5	
K2	3F(2)	選挙管理室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	22	22	
K8	3F(2)	選挙管理室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	HF16	3	3	
P1	3F(2)	EPS(2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I2' (小文字)	3F(2)	男子トイレ2	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	3F(2)	男子トイレ2	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
I2' (小文字)	3F(2)	女子トイレ2	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	3F(2)	女子トイレ2	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W1	3F(2)	アーム昇室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	3F(2)	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
I3 (小文字)	3F(2)	ELVホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	3F(2)	ELVホールA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	3F(2)	ELVホールA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	3F(2)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	3F(2)	リフレッシュルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	3F(2)	リフレッシュルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	3F(2)	リフレッシュルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
I3 (小文字)	3F(3)	吹抜 (庇)	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
I3 (小文字)	3F(3)	廊下C	DL 1灯用 浅型	FDL27	24	24	
R3'	3F(3)	大会議室 (調光有)	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	215	215	
Q3	3F(3)	倉庫	40形逆富士 2灯用	FLR40	2	4	
M1	3F(3)	パネル庫	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
W2	3F(3)	PS	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	2	2	
C2	4F(1)	ホール	天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	5	20	
I3 (小文字)	4F(1)	ホール	DL 1灯用 浅型	FDL27	12	12	
I10 (小文字)	4F(1)	ホール	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
			ダウングラウト リニューアルプレート 天井穴径φ125・器具穴径φ100		1		
I11' (小文字)	4F(1)	ホール	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
P1	4F(1)	EPS	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
K1	4F(1)	理事者控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	5	5	
K2	4F(1)	理事者控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	20	20	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
ZG2	4F(1)	廊下1	天井埋込スクエア3灯用	FPL36	11	33	
I3 (小文字)	4F(1)	廊下1	DL 1灯用 浅型	FDL27	29	29	
I10 (小文字)	4F(1)	廊下1	DL 1灯用 浅型	FDL18	5	5	
K1	4F(1)	議場控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	12	12	
K2	4F(1)	議場控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	48	48	
I3 (小文字)	4F(1)	廊下 (南側)	DL 1灯用 浅型	FDL27	15	15	
I10 (小文字)	4F(1)	議場入口1・2	DL 1灯用 浅型	FDL18	4	4	
Q3	4F(1)	倉庫	40形逆富士 2灯用	FLR40	1	2	
Q3	4F(1)	調整室	40形逆富士 2灯用	FLR40	2	4	
Q3E	4F(1)	調整室	40形逆富士 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
R1	4F(1)	議場0℃-	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	18	18	
I3 (小文字)	4F(1)	議場0℃-	DL 1灯用 浅型	FDL27	35	35	
I4 (小文字)	4F(1)	議場0℃-	DL 1灯用	JR12V50W	8	8	
I10 (小文字)	4F(1)	議場0℃-	DL 1灯用 浅型	FDL18	4	4	
p1 (小文字)	4F(1)	議場0℃-	12V-50W DL 1灯用	JR12V50W	7	7	
p2 (小文字)	4F(1)	議場0℃-	DL 1灯用	JR12V50W	4	4	
R3	4F(1)	第1委員会室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	168	168	
I10 (小文字)	4F(1)	第1委員会室	DL 1灯用 浅型	FDL18	22	22	
R3	4F(1)	第2委員会室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	70	70	
I10 (小文字)	4F(1)	第2委員会室	DL 1灯用 浅型	FDL18	21	21	
I10 (小文字)	4F(1)	廊下2	DL 1灯用 浅型	FDL18	67	67	
			9°クワイトロニウムアラート 天井穴径Φ125-器具穴径Φ100		1		
I11' (小文字)	4F(1)	廊下2	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
R3	4F(1)	第3委員会室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	77	77	
I10 (小文字)	4F(1)	第3委員会室	DL 1灯用 浅型	FDL18	20	20	
R3	4F(1)	第4委員会室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	64	64	
I10 (小文字)	4F(1)	第4委員会室	DL 1灯用 浅型	FDL18	38	38	
R3	4F(1)	議会運営委員会室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	24	24	
I10 (小文字)	4F(1)	議会運営委員会室	DL 1灯用 浅型	FDL18	26	26	
M2	4F(1)	書庫	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
M2E	4F(1)	書庫	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
K1	4F(1)	事務局控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	2	2	
K2	4F(1)	事務局控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	4	4	
I3 (小文字)	4F(1)	前室	DL 1灯用 浅型	FDL27	5	5	
Y1	4F(1)	前室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
I10 (小文字)	4F(1)	トル前通路	DL 1灯用 浅型	FDL18	3	3	
I2' (小文字)	4F(1)	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	4F(1)	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I2' (小文字)	4F(1)	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	4F(1)	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
I2' (小文字)	4F(1)	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	4F(1)	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
P1	4F(1)	機械室	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	1	1	
W2	4F(1)	機械室	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
Q3	4F(2)	倉庫1	40形逆富士 2灯用	FLR40	2	4	
Q3	4F(2)	倉庫2	40形逆富士 2灯用	FLR40	3	6	
Q2	4F(2)	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	4F(2)	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	4F(2)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	4F(2)	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	4F(2)	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I3 (小文字)	4F(2)	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I2' (小文字)	4F(2)	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	4F(2)	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	4F(2)	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	4F(2)	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	4F(2)	EPS (1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	4F(2)	空調機械室1・2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	4F(2)	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	4F(2)	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	24	24	
I3 (小文字)	4F(2)	12°-コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
R7	4F(2)	会議室兼災害対策本部室 (※調光器有)	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有)	FHF32	60	60	
I2 (小文字)	4F(2)	会議室兼災害対策本部室 (※調光器有)	DL 1灯用 浅型	FDL18	50	50	
M1	4F(2)	通信統制室機械室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	3	3	
Q2	4F(2)	庁議機械室	40形逆富士 1灯用	FLR40	3	3	
K2	4F(2)	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
K2	4F(2)	電話交換室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	8	8	
I3 (小文字)	4F(2)	前室	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	4F(2)	休憩室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
M2	4F(2)	交換機室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	5	10	
M2E	4F(2)	交換機室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
Q2	4F(2)	ES4	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
K1	4F(2)	市民情報センター管理室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
I3 (小文字)	4F(2)	3号ホ	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K1	4F(2)	CCTVセンター	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	1	1	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
K6	4F(2)	CCTVセンター	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	22	22	
Q2	4F(2)	ES1	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
K1	4F(2)	市民情報課	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	24	24	
K8	4F(2)	市民情報課	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
K1	4F(2)	記者クラブ	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	2	2	
K2	4F(2)	記者クラブ	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	48	48	
I3 (小文字)	4F(2)	記者クラブ	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
Q2	4F(2)	暗室	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
I3 (小文字)	4F(2)	中廊下	DL 1灯用 浅型	FDL27	42	42	
P1	4F(2)	EPS (2)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	4F(2)	空調機械室3・4	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	4F(2)	空調機械室3・4	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	4F(2)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	4F(2)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	4F(2)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	4F(2)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	4F(2)	アーム弁室	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	4F(2)	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	4F(2)	ELVホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	4F(2)	ELVホールA	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	4F(2)	ELVホールA	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	4F(2)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	4F(2)	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	4F(2)	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	4F(2)	リフレッシュロビー	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
C2	5F(1)	傍聴者ロビー	天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	5	20	
I3 (小文字)	5F(1)	傍聴者ロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	15	15	
I10 (小文字)	5F(1)	傍聴者ロビー	DL 1灯用 浅型	FDL18	24	24	
			ダウングラウト リニューアルプレート 天井穴径φ125・器具穴径φ100		1		
I11' (小文字)	5F(1)	傍聴者ロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
P1	5F(1)	機械室	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	1	1	
P2	5F(1)	機械室	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	4	8	
P4	5F(1)	機械室	40形反射笠付トランプ 2灯用 バイブ吊り	FLR40	2	4	
I2' (小文字)	5F(1)	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	5F(1)	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	1	1	
I2' (小文字)	5F(1)	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	5F(1)	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
I2' (小文字)	5F(1)	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	5F(1)	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
I9 (小文字)	5F(1)	傍聴席・記者席	DL 1灯用 浅型	FDL27	48	48	
R1	5F(1)	傍聴席・記者席	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	17	17	
j1 (小文字)	5F(1)	議場上部	埋込水銀灯照明 1灯用	MQD250E	20	20	H7.35m
B1	5F(2)	ミーティングルーム	天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	3	9	
Q3	5F(2)	倉庫	40形逆富士 2灯用	FLR40	2	4	
Q2	5F(2)	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	5F(2)	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	5F(2)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	5F(2)	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	5F(2)	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	5F(2)	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	5F(2)	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	5F(2)	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	5F(2)	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	5F(2)	EPS (1)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	5F(2)	空調機械室1・2	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	5F(2)	空調機械室1・2	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	5F(2)	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	24	24	
I3 (小文字)	5F(2)	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	5F(2)	北エントランス	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
K3	5F(2)	5階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	230	230	
K8	5F(2)	5階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	9	9	
I3 (小文字)	5F(2)	5階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K1	5F(2)	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K2	5F(2)	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	5F(2)	会議室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
O2	5F(2)	暗室	40形天井直付型 1灯用 防雨・防湿型耐蝕型	FLR40	2	2	
P1	5F(2)	EPS (2)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	5F(2)	空調機械室3・4	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	5F(2)	空調機械室3・4	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	5F(2)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	5F(2)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	5F(2)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	5F(2)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	5F(2)	アーム弁室	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	1	1	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
I3 (小文字)	5F(2)	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	5F(2)	ELV※-※A	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	5F(2)	ELV※-※A	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	5F(2)	ELV※-※A	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	5F(2)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	5F(2)	リフレッシュルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	5F(2)	リフレッシュルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	5F(2)	リフレッシュルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
j1 (小文字)	6F(1)	議場上部	埋込水銀灯照明 1灯用	MQD250E	54	54	H10.7m
j1' (小文字)	6F(1)	議場上部 (補助照明のため設置しなくても可)	埋込ハロゲン電球 1灯用	JD110V250W/E	8	8	H10.7m
W5	6F(1)	議場上部	40形直付型黒板灯1灯用 反射笠可動型	FLR40	40	40	H10.7m
ZC1	6F(1)	外部	40形ウォールライト 1灯用防湿防雨型	FLR40	1	1	
M2E	6F(1)	通路	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
P2	6F(1)	機械室	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	1	2	
P2E	6F(1)	機械室	40形反射笠付トランプ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
Q2	6F(1)	前室	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
W2	6F(1)	ラウンジ・タビタ	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	2	2	
R4	6F(2)	会議室 (和室)	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	4	4	
R8	6F(2)	会議室 (和室)	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	3	3	
r2 (小文字)	6F(2)	会議室 (和室)	DL 四角	FDL13	8	8	
			専用別置電源ユニット		4		
h1 (小文字)	6F(2)	会議室 (和室)	DL GZ4口金	JR12V35W	4	4	
Q2	6F(2)	会議室 (和室) 物入	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
r2 (小文字)	6F(2)	水屋	DL 四角	FDL13	2	2	
Y1	6F(2)	水屋	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
r2 (小文字)	6F(2)	和室前室	DL 四角	FDL13	5	5	
Z1	6F(2)	和室前室	E17 壁直付型 1灯用	IL40W	1	1	
Q1	6F(2)	ゴミ庫	20形逆富士 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	6F(2)	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
W1	6F(2)	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	2	2	
I3 (小文字)	6F(2)	ELV※-※B	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I2' (小文字)	6F(2)	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	6F(2)	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	1	1	
R6	6F(2)	女子トイレ	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	1	1	
I2' (小文字)	6F(2)	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	6F(2)	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	6F(2)	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	6F(2)	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
P1	6F(2)	EPS (1)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	6F(2)	空調機械室1・2	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	6F(2)	空調機械室1・2	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	6F(2)	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	12	12	
M2E	6F(2)	倉庫	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
R4	6F(2)	助役応接室	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	14	14	
I9 (小文字)	6F(2)	助役応接室	DL 1灯用 浅型	FDL27	12	12	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	6F(2)	助役応接室	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Y1	6F(2)	助役応接室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
I9 (小文字)	6F(2)	助役室 (1)	DL 1灯用 浅型	FDL27	5	5	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	6F(2)	助役室 (1)	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
I1	6F(2)	助役室 (1)	40形埋込深枠パネル付2灯用	FHF32	3	6	
R4	6F(2)	助役室 (1)	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	8	8	
I9 (小文字)	6F(2)	待合ロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	34	34	
R4	6F(2)	待合ロビー	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	16	16	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	6F(2)	待合ロビー	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
I9 (小文字)	6F(2)	助役室 (2)	DL 1灯用 浅型	FDL27	5	5	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	6F(2)	助役室 (2)	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
I1	6F(2)	助役室 (2)	40形埋込深枠パネル付2灯用	FHF32	3	6	
R4	6F(2)	助役室 (2)	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	8	8	
R3	6F(2)	市民対話室	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有)	FHF32	6	6	
R4	6F(2)	市民対話室	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	10	10	
I9 (小文字)	6F(2)	市民対話室	DL 1灯用 浅型	FDL27	17	17	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	6F(2)	市民対話室	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Y1	6F(2)	市民対話室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
R3	6F(2)	市長応接室	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有)	FHF32	4	4	
R4	6F(2)	市長応接室	40形笠なしトランプ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	16	16	
I9 (小文字)	6F(2)	市長応接室	DL 1灯用 浅型	FDL27	21	21	
			専用別置電源ユニット		7		
h1 (小文字)	6F(2)	市長応接室	DL GZ4口金	JR12V35W	7	7	
Y1	6F(2)	市長応接室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
I9 (小文字)	6F(2)	秘書課事務入°-ス	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
G1	6F(2)	秘書課事務入°-ス	40形天井埋込マルコン空調用 2灯用	FHF32	16	32	
M2E	6F(2)	湯沸室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
Y3	6F(2)	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
M1	6F(2)	11°-室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
M1E	6F(2)	11°-室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
R4	6F(2)	市長室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	12	12	
I9 (小文字)	6F(2)	市長室	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
			専用別置電源ユニット		12		
h1 (小文字)	6F(2)	市長室	DL GZ4口金	JR12V35W	12	12	
I1	6F(2)	市長室	40形埋込深枠パネル付2灯用	FHF32	3	6	
C2	6F(2)	市長室更衣室	天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	1	4	
I9 (小文字)	6F(2)	市長室更衣室	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
			専用別置電源ユニット		4		
h1 (小文字)	6F(2)	市長室更衣室	DL GZ4口金	JR12V35W	4	4	
I9 (小文字)	6F(2)	市長室WC	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径Φ125-器具穴径Φ100		1		
I11 (小文字)	6F(2)	市長室WC	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
R2	6F(2)	市長室WC	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
R4	6F(2)	特別応接室	40形笠なしトラフ 1灯用 (調光有) ※2台1組	FHF32	20	20	
I9 (小文字)	6F(2)	特別応接室	DL 1灯用 浅型	FDL27	30	30	
			専用別置電源ユニット		10		
h1 (小文字)	6F(2)	特別応接室	DL GZ4口金	JR12V35W	10	10	
Y1	6F(2)	特別応接室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
I9 (小文字)	6F(2)	中廊下	DL 1灯用 浅型	FDL27	44	44	
			専用別置電源ユニット		7		
h1 (小文字)	6F(2)	中廊下	DL GZ4口金	JR12V35W	7	7	
h12 (小文字)	6F(2)	中廊下	11°-用DL 1灯用	JR12V50W	10	10	
P1	6F(2)	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	6F(2)	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	6F(2)	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	6F(2)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	1	1	
M1E	6F(2)	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	6F(2)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	6F(2)	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	6F(2)	倉庫	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
W1	6F(2)	アーム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	6F(2)	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	6F(2)	ELV用-A	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	6F(2)	ELV用-A	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	6F(2)	ELV用-A	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	6F(2)	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	6F(2)	リフレッシュ10°-	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	6F(2)	リフレッシュ10°-	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	6F(2)	リフレッシュ10°-	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	7F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	7F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径Φ125-器具穴径Φ100		4		
I11 (小文字)	7F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	7F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	7F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	7F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	7F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	7F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	7F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	7F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	7F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	7F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	7F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	7F	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	7F	空調機械室1・2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	7F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	7F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	7F	ELV用-B	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	7F	11°-コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	7F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	7F	7階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	242	242	
K8	7F	7階事務室	16形埋込灯用 システム天井用 調光付	HF16	6	6	
I3 (小文字)	7F	7階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K2	7F	人事部事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	7F	人事部事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
P1	7F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	7F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
W2	7F	空調機械室3・4	40形片反射付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	7F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	7F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	7F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	7F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	7F	アーム弁室	20形片反射付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	7F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	7F	ELVöA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	7F	ELVöA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	7F	ELVöA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	7F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	7F	リフレッシュ10^e-	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	7F	リフレッシュ10^e-	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	7F	リフレッシュ10^e-	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	8F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	8F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアブルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	8F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	8F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	8F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	8F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	8F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	8F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	8F	物入・EPS(高)	20形片反射付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	8F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	8F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	8F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	8F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	8F	EPS(1)	40形反射付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	8F	空調機械室1・2	40形反射付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	8F	空調機械室1・2	40形片反射付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	8F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	8F	ELVöB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	8F	1^e-コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	8F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	8F	8階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	260	260	
I3 (小文字)	8F	8階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
P1	8F	EPS (2)	40形反射付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	8F	空調機械室3・4	40形反射付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	8F	空調機械室3・4	40形片反射付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	8F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	8F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	8F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	8F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	8F	アーム弁室	20形片反射付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	8F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	8F	ELVöA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	8F	ELVöA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	8F	ELVöA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	8F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	8F	リフレッシュ10^e-	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	8F	リフレッシュ10^e-	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	8F	リフレッシュ10^e-	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	9F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	9F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアブルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	9F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	9F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	9F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	9F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	9F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	9F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	9F	物入・EPS(高)	20形片反射付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	9F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	9F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	9F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	9F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	9F	EPS(1)	40形反射付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	9F	空調機械室1・2	40形反射付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	9F	空調機械室1・2	40形片反射付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	9F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
I3 (小文字)	9F	ELVホ-ルB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	9F	北-コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	9F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	9F	9階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	164	164	
K8	9F	9階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	12	12	
I3 (小文字)	9F	9階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
K2	9F	91会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
I3 (小文字)	9F	91会議室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	9F	92会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
K2	9F	93会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
K2	9F	94会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	9F	94会議室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
P1	9F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	9F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	9F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	9F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	9F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	9F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	9F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	9F	ア-ム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	9F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	9F	ELVホ-ルA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	9F	ELVホ-ルA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	9F	ELVホ-ルA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	9F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	9F	リフレッシュデ-	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	9F	リフレッシュデ-	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	9F	リフレッシュデ-	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	10F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	10F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	10F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	10F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	10F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	10F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	10F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	10F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	10F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	10F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	10F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	10F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	10F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	10F	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	10F	空調機械室1・2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	10F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	10F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	10F	ELVホ-ルB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	10F	北-コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	10F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	10F	10階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	230	230	
K8	10F	10階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
I3 (小文字)	10F	10階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K2	10F	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
I3 (小文字)	10F	会議室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
P1	10F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	10F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	10F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	10F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	10F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	10F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	10F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	10F	ア-ム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	10F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	10F	ELVホ-ルA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	10F	ELVホ-ルA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	10F	ELVホ-ルA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	10F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	10F	リフレッシュデ-	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	10F	リフレッシュデ-	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	10F	リフレッシュデ-	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	11F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	11F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
			ダウライト リニアアルミレール 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	11F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	11F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	11F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	11F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	11F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	11F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	11F	物入・EPS(高)	20形片反射付トランプ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	11F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	11F	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	1	1	
R6	11F	女子トイレ	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	1	1	
I2' (小文字)	11F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	11F	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
P1	11F	EPS(1)	40形反射付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	11F	空調機械室1・2	40形反射付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	11F	空調機械室1・2	40形片反射付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	11F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	11F	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	11F	北エコーナ	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	11F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	11F	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	11F	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
K3	11F	11階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	230	230	
I3 (小文字)	11F	11階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
P1	11F	EPS (2)	40形反射付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	11F	空調機械室3・4	40形反射付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	11F	空調機械室3・4	40形片反射付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	11F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	11F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	11F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	11F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	11F	アーム昇室	20形片反射付トランプ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	11F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	11F	ELVホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	11F	ELVホールA	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	11F	ELVホールA	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	11F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	11F	リフレッシュデベ	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	11F	リフレッシュデベ	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	11F	リフレッシュデベ	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	12F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	12F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウライト リニアアルミレール 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	12F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	12F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	12F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	12F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	12F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	12F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	12F	物入・EPS(高)	20形片反射付トランプ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	12F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	12F	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	12F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	12F	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	12F	EPS(1)	40形反射付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	12F	空調機械室1・2	40形反射付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	12F	空調機械室1・2	40形片反射付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	12F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	12F	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
M2E	12F	倉庫2	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	2	
Q2	12F	倉庫1	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	12F	12階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	106	106	
K8	12F	12階事務室	16形埋込灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
I3 (小文字)	12F	12階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K1	12F	水道料金課コンピュータ室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	2	2	
K2	12F	水道料金課コンピュータ室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	20	20	
I3 (小文字)	12F	水道料金課コンピュータ室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K1	12F	情報システム課コンピュータ室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	3	3	
K2	12F	情報システム課コンピュータ室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	50	50	
K8	12F	情報システム課コンピュータ室	16形埋込灯用 システム天井用 調光付	Hf16	5	5	
K1	12F	帳票保管庫	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	7	7	
K2	12F	帳票保管庫	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	10	10	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
I3 (小文字)	12F	帳票保管庫	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K1	12F	後処理室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	1	1	
K2	12F	後処理室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	10	10	
I3 (小文字)	12F	後処理室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K1	12F	ハーフ室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	4	4	
K2	12F	ハーフ室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	8	8	
M2E	12F	男女更衣室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	2	4	
P1	12F	EPS (2)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	12F	空調機械室3・4	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	12F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
P2	12F	中間水槽室	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	3	6	
W1	12F	アーム弁室	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	12F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	12F	ELVホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	12F	ELVホールA	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	12F	ELVホールA	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	12F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	12F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	12F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	12F	リフレッシュロビー	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	13F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	13F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径Φ125・器具穴径Φ100		4		
I11 (小文字)	13F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	13F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	13F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	13F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	13F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	13F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	13F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	13F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	13F	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	13F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	13F	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	13F	EPS(1)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	13F	空調機械室1・2	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	13F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	13F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	13F	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	13F	ロビーコーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	13F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	13F	13階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	158	158	
K8	13F	13階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
I3 (小文字)	13F	13階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
K2	13F	入札控室1	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	13F	入札控室1	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	13F	入札控室2	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
I3 (小文字)	13F	入札控室2	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	13F	入札室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
K1	13F	例月監査室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K2	13F	例月監査室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
K1	13F	監査委員会室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K2	13F	監査委員会室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
P1	13F	EPS (2)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	13F	空調機械室3・4	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	13F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	13F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	13F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	13F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	13F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	13F	アーム弁室	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	13F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	13F	ELVホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	13F	ELVホールA	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	13F	ELVホールA	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	13F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	13F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	13F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	13F	リフレッシュロビー	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	14F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	14F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径Φ125・器具穴径Φ100		4		

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
I11 (小文字)	14F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	14F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	14F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	14F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	14F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	14F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	14F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	14F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	14F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	14F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	14F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	14F	EPS(1)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	14F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	14F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	14F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	14F	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	14F	北エントランス	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	14F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	14F	14階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	230	230	
K8	14F	14階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
I3 (小文字)	14F	14階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K2	14F	会議室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
I3 (小文字)	14F	会議室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
P1	14F	EPS (2)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	14F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	14F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	14F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	14F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	14F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	14F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	14F	アーム併室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	14F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	14F	ELVホールA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	14F	ELVホールA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	14F	ELVホールA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	14F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	14F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	14F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	14F	リフレッシュロビー	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	15F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	15F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径Φ125-器具穴径Φ100		4		
I11 (小文字)	15F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	15F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	15F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	15F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	15F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	15F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	15F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	15F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	15F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	15F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	15F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	15F	EPS(1)	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	15F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	15F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	15F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	15F	ELVホールB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	15F	北エントランス	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	15F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	15F	15階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	158	158	
K8	15F	15階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	Hf16	18	18	
I3 (小文字)	15F	15階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	15F	教育委員会室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	36	36	
I3 (小文字)	15F	教育委員会室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	15F	人事事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	6	6	
I3 (小文字)	15F	人事事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	15F	配送棚入れ	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	6	6	
K2	15F	教育長室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	16	16	
K2	15F	応接室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	8	8	
K2	15F	教育委員会室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	15F	教育委員会室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
P1	15F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	15F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	15F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	15F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	15F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	15F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	15F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	15F	ラーム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	15F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	15F	ELV※-※A	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	15F	ELV※-※A	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	15F	ELV※-※A	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	15F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	15F	リフレッシュ10E〃	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	15F	リフレッシュ10E〃	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	15F	リフレッシュ10E〃	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	16F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	16F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	16F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	16F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	16F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	16F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	16F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	16F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	16F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	16F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	16F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	1	1	
R6	16F	女子トイレ	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	1	1	
I2' (小文字)	16F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	7	7	
R2	16F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
P1	16F	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	16F	空調機械室1・2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	16F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	16F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	16F	ELV※-※B	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	16F	エレベーター	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	16F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	16F	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	16F	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
K3	16F	16階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	218	218	
K8	16F	16階事務室	16形埋込灯用 システム天井用 調光付	Hf16	12	12	
I3 (小文字)	16F	16階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	16F	資料室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	16F	資料室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	16F	人事事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	6	6	
I3 (小文字)	16F	人事事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
k1	16F	学校保健研究所	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K8	16F	学校保健研究所	16形埋込灯用 システム天井用 調光付	Hf16	6	6	
I3 (小文字)	16F	学校保健研究所	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
P1	16F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	16F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	16F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	16F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	16F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	16F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	16F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	16F	ラーム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	16F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	16F	ELV※-※A	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	16F	ELV※-※A	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	16F	ELV※-※A	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	16F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	16F	リフレッシュ10E〃	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	16F	リフレッシュ10E〃	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	16F	リフレッシュ10E〃	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	17F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	17F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	17F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	17F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
Q2	17F	ジミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	17F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	17F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	17F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	17F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	17F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	17F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	17F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	17F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	17F	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	17F	空調機械室1・2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	17F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	17F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	17F	ELVホ-ルB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	17F	北-コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	17F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K1	17F	廊下C	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	20	20	
K1	17F	図書資料室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K2	17F	図書資料室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	17F	図書資料室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K1	17F	研修室兼事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K2	17F	研修室兼事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
K2	17F	相談員控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	4	4	
M2	17F	待合室 (図面備考では「C2」になります)	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	2	
M2	17F	相談室1 (図面備考では「C2」になります)	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	2	
M2	17F	相談室2 (図面備考では「C2」になります)	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	2	
M2	17F	相談室 (図面備考では「C2」になります)	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	2	
K2	17F	グループルーム	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
K2	17F	群馬交響音楽団事務局	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	24	24	
I3 (小文字)	17F	群馬交響音楽団事務局	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	17F	職員組合室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	17F	職員組合室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K1	17F	会議室A	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	1	1	
K2	17F	会議室A	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	54	54	
I3 (小文字)	17F	会議室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K2	17F	会議室B	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	48	48	
P1	17F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	17F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	17F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	17F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	17F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	17F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	17F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	17F	アテム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	17F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	17F	ELVホ-ルA	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	17F	ELVホ-ルA	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	17F	ELVホ-ルA	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	17F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	17F	リフレッシュ10^-	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	17F	リフレッシュ10^-	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	17F	リフレッシュ10^-	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	18F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	18F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウライト リニューアブルプレート 天井穴径φ125-器具穴径φ100		4		
I11 (小文字)	18F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	18F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	18F	ジミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	18F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	18F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	18F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	18F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	18F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	18F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	18F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	18F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	18F	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	18F	空調機械室1・2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	18F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	18F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	18F	ELVホ-ルB	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	18F	北-コーナー	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	18F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
K2	18F	18階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	14	14	
K3	18F	18階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	212	212	
K8	18F	18階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	HF16	6	6	
I3 (小文字)	18F	18階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K2	18F	応接室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	8	8	
K2	18F	上下水道事業管理者室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	16	16	
K2	18F	事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	4	4	
I3 (小文字)	18F	事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
P1	18F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	18F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	18F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	18F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	18F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	18F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	18F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	18F	アーム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	18F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	18F	ELV※-#A	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	18F	ELV※-#A	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	18F	ELV※-#A	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	18F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	18F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	18F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	18F	リフレッシュロビー	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
F1	19F	ミーティングルーム	天井埋込6灯用 丸形	FML55	2	12	
I3 (小文字)	19F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			ダウングライト リニューアルプレート 天井穴径Φ125-器具穴径Φ100		4		
I11 (小文字)	19F	ミーティングルーム	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	19F	ミーティングルーム	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
Q2	19F	ゴミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	19F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
Y3	19F	湯沸室	40形流し元灯 1灯用	FLR40	1	1	
F2	19F	湯沸室	天井埋込3灯用 丸形	FML36	2	6	
W1	19F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	2	2	
I2' (小文字)	19F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	19F	女子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	19F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	19F	男子トイレ	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	19F	EPS(1)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	19F	空調機械室1・2	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	19F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	19F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	18	18	
I3 (小文字)	19F	ELV※-#B	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	19F	エレベーター	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
Q2	19F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
K3	19F	19階事務室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	224	224	
K8	19F	19階事務室	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	HF16	6	6	
I3 (小文字)	19F	19階事務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
K2	19F	入札控室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
I3 (小文字)	19F	入札控室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
K1	19F	入札室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	6	6	
K2	19F	入札室	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付※2台1組	FHF32	12	12	
P1	19F	EPS (2)	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	19F	空調機械室3・4	40形反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	19F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トラフ 1灯用	FLR40	4	4	
M1	19F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	5	5	
M1E	19F	男子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
M1	19F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
M1E	19F	女子更衣室	40形埋込下面開放型 1灯用 電源別置建非L型 (ミニ電球)	FLR40	1	1	
W1	19F	アーム弁室	20形片反射笠付トラフ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	19F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	19F	ELV※-#A	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	19F	ELV※-#A	40形笠なしトラフ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	19F	ELV※-#A	20形笠なしトラフ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	19F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	19F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	19F	リフレッシュロビー	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	19F	リフレッシュロビー	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
C1	20F	会議室E (1)・物入	天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	4	12	
			専用別置電源ユニット		3		
h1 (小文字)	20F	会議室E (1)・物入	DL GZ4口金	JR12V35W	3	3	
Q1	20F	会議室E (1)・物入	20形逆富士 1灯用	FL20	1	1	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
C1	20F	会議室E(2)・物入	天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	4	12	
			専用別置電源ユニット		3		
h1 (小文字)	20F	会議室E(2)・物入	DL GZ4口金	JR12V35W	3	3	
Q2	20F	会議室E(2)・物入	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
Y1	20F	湯沸室	20形壁直付型・棚下直付型 キッチンライト1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	20F	湯沸室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	6	
W1	20F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	2	2	
Q2	20F	J'ミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	20F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
I2' (小文字)	20F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	20F	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
I2' (小文字)	20F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	8	8	
R2	20F	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	20F	EPS(1)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	20F	空調機械室1・2	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	20F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	20F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	17	17	
I3 (小文字)	20F	ELV&-#B	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	
I3 (小文字)	20F	ATM室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I9 (小文字)	20F	ATM室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
M2	20F	女子更衣室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
I3 (小文字)	20F	女子更衣室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
M2	20F	男子更衣室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
I3 (小文字)	20F	更衣室前通路	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
G2	20F	会議室C	40形天井埋込マルコン空調用 2灯用	FHF32	20	40	
B1	20F	会議室B	天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	8	24	
G1	20F	会議室A	40形天井埋込マルコン空調用 2灯用	FHF32	12	24	
W1	20F	会議室A	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	3	3	
			専用別置電源ユニット		2		
h1 (小文字)	20F	会議室A	DL GZ4口金	JR12V35W	2	2	
I3 (小文字)	20F	会議室A前室	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
I3 (小文字)	20F	水屋	DL 1灯用 浅型	FDL27	1	1	
W1	20F	水屋	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	1	1	
Q2	20F	会議室A物入1・2	40形逆富士 1灯用	FLR40	2	2	
G2	20F	医務室	40形天井埋込マルコン空調用 2灯用	FHF32	6	12	
I3 (小文字)	20F	医務室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
X1	20F	医務室	20形壁直付型	FL20	1	1	
G2	20F	保健室	40形天井埋込マルコン空調用 2灯用	FHF32	7	14	
I3 (小文字)	20F	保健室	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
X1	20F	保健室	20形壁直付型	FL20	1	1	
Q3	20F	倉庫	40形逆富士 2灯用	FLR40	1	2	
K3'	20F	研修室(調光有)	40形埋込1灯用 システム天井用 調光付	FHF32	55	55	
K8'	20F	研修室(調光有)	16形埋込1灯用 システム天井用 調光付	HF16	9	9	
I3 (小文字)	20F	研修室(調光有)	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
C2	20F	会議室D	天井用埋込スクエア4灯用	FPL55	12	48	
I1 (小文字)	20F	会議室D	DL 1灯用 浅型	FDL13	3	3	
I3 (小文字)	20F	会議室D	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I1 (小文字)	20F	中廊下	DL 1灯用 浅型	FDL13	3	3	
I3 (小文字)	20F	中廊下	DL 1灯用 浅型	FDL27	42	42	
P1	20F	EPS(2)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	20F	空調機械室3・4	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
W2	20F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
C1	20F	講師控室	天井用埋込スクエア3灯用	FPL55	6	18	
W1	20F	アーム弁室	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	1	1	
I3 (小文字)	20F	廊下A	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	
I3 (小文字)	20F	ELV&-#A	DL 1灯用 浅型	FDL27	3	3	
R1	20F	ELV&-#A	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	28	28	
R8	20F	ELV&-#A	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	8	8	
I3 (小文字)	20F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
I1 (小文字)	20F	リフレッシュ01~	DL 1灯用 浅型	FDL13	4	4	
I3 (小文字)	20F	リフレッシュ01~	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
			専用別置電源ユニット		6		
h1 (小文字)	20F	リフレッシュ01~	DL GZ4口金	JR12V35W	6	6	
I3 (小文字)	21F	展望01~-C	DL 1灯用 浅型	FDL27	10	10	H4.5m
h10 (小文字)	21F	展望01~-C	DL 1灯用	JR12V50W	9	9	H4.5m
h12 (小文字)	21F	展望01~-C	12V-50W DL 1灯用	JR12V50W	6	6	H4.5m
Q2	21F	J'ミ庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
I3 (小文字)	21F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	6	6	
W1	21F	物入・EPS(高)	20形片反射笠付トランプ 1灯用	FL20	2	2	
I3 (小文字)	21F	ELV&-#B	DL 1灯用 浅型	FDL27	4	4	H4.5m
h10 (小文字)	21F	ELV&-#B	DL 1灯用	JR12V50W	2	2	H4.5m
P1	21F	EPS(1)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	21F	空調機械室1・2	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	2	2	
W2	21F	空調機械室1・2	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
I3 (小文字)	21F	廊下B	DL 1灯用 浅型	FDL27	28	28	

記号	フロア	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
Q3	21F	レストラン食品庫	40形逆富士 2灯用	FLR40	1	2	
M2	21F	レストラン事務室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	3	6	
M2E	21F	レストラン事務室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型（ミニ電球）	FLR40	1	2	
Q3	21F	レストラン倉庫	40形逆富士 2灯用	FLR40	3	6	
h10（小文字）	21F	喫煙コーナー	DL 1灯用	JR12V50W	2	2	H4.5m
h10（小文字）	21F	展望バルコニー	DL 1灯用	JR12V50W	91	91	H4.5m
h12（小文字）	21F	展望バルコニー	10形逆富士DL 1灯用	JR12V50W	20	20	H4.5m
R1	21F	展望バルコニー	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	8	8	H4.5m
h10（小文字）	21F	レストラン	DL 1灯用	JR12V50W	48	48	H4.5m
h12（小文字）	21F	レストラン	10形逆富士DL 1灯用	JR12V50W	74	74	H4.5m
h10（小文字）	21F	レストランWC前通路	DL 1灯用	JR12V50W	2	2	
l2'（小文字）	21F	レストラン女WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
R6	21F	レストラン女WC	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	1	1	
l2'（小文字）	21F	レストラン男WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	3	3	
X1	21F	レストラン男WC	20形壁直付型	FL20	1	1	
l1（小文字）	21F	職員WC	DL 1灯用 浅型	FDL13	1	1	
l2'（小文字）	21F	職員WC	DL 1灯用 浅型	FDL18	1	1	
l3（小文字）	21F	職員WC	DL 1灯用 浅型	FDL27	1	1	
X1	21F	職員WC	20形壁直付型	FL20	1	1	
M21（小文字）	21F	厨房	40形天井直付型 2灯用 防雨・防湿型	FLR40	11	11	
P1	21F	EPS（2）	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P1	21F	空調機械室3・4	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	2	2	
W2	21F	空調機械室3・4	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
l2'（小文字）	21F	女子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	21F	女子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	1	1	
l2'（小文字）	21F	男子トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	6	6	
R2	21F	男子トイレ	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	2	2	
l2'（小文字）	21F	車椅子用トイレ	DL 1灯用 浅型	FDL18	2	2	
X1	21F	車椅子用トイレ	20形壁直付型	FL20	1	1	
h10（小文字）	21F	廊下A	DL 1灯用	JR12V50W	10	10	H4.5m
h10（小文字）	21F	ELV機室A	DL 1灯用	JR12V50W	3	3	H4.5m
R1	21F	ELV機室A	40形笠なしトランプ 1灯用	FLR40	28	28	H4.5m
R8	21F	ELV機室A	20形笠なしトランプ 1灯用	FL20	8	8	H4.5m
l3（小文字）	21F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
h10（小文字）	21F	リフトバルコニー	DL 1灯用	JR12V50W	12	12	H4.5m
Q2	21F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
M2	PH1F	予備機械室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	2	4	
M2E	PH1F	予備機械室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型（ミニ電球）	FLR40	2	4	
P2	PH1F	ELV機械室（1）	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	3	6	
P2E	PH1F	ELV機械室（1）	40形反射笠付トランプ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
M2	PH1F	防災無線機械室	40形天井埋込型 2灯用	FLR40	4	8	
M2E	PH1F	防災無線機械室	40形天井埋込型 2灯用 電源別置建非L型（ミニ電球）	FLR40	1	2	
M1	PH1F	前室B	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	4	4	
Q2	PH1F	倉庫	40形逆富士 1灯用	FLR40	1	1	
l3（小文字）	PH1F	附室B	DL 1灯用 浅型	FDL27	8	8	
W2	PH1F	DS・機械室	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	1	1	
P1	PH1F	EPS(1)	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P2	PH1F	電気室	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	9	18	
P2E	PH1F	電気室	40形反射笠付トランプ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	6	12	
P1	PH1F	消火設備室	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	1	1	
W2	PH1F	消火設備室	40形片反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
P2	PH1F	CO2ガス機庫	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	1	2	
P1	PH1F	EPS（2）	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	3	3	
l3（小文字）	PH1F	附室A	DL 1灯用 浅型	FDL27	2	2	
M1	PH1F	前室A	40形埋込下面開放型 1灯用	FLR40	2	2	
P2	PH1F	高架水槽室	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	2	4	
P2E	PH1F	高架水槽室	40形反射笠付トランプ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	1	2	
P2	PH1F	ELV機械室（2）	40形反射笠付トランプ 2灯用	FLR40	7	14	
P2E	PH1F	ELV機械室（2）	40形反射笠付トランプ 2灯用 予備電源別置型	FLR40	2	4	
P1	PH2F	ELV機械室	40形反射笠付トランプ 1灯用	FLR40	4	4	
P1E	PH2F	ELV機械室	40形反射笠付トランプ 1灯用+（非） I L 4 0	FLR40	2	2	