

倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 4月

(その1)

| 分類               |                                       | 水質基準項目               | 水質基準値         | 川浦簡易水道      | 中部簡易水道  | 三ノ倉簡易水道 | 三ノ倉簡易水道<br>(水沼) |   |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------|---------|-----------------|---|
| 健康に<br>関連する項目    | 病原生物                                  | 1 一般細菌               | 100個/ml以下     | 0           | 0       | 0       | 0               |   |
|                  |                                       | 2 大腸菌                | 不検出           | 不検出(陰性)     | 不検出(陰性) | 不検出(陰性) | 不検出(陰性)         |   |
|                  | 無機物質／<br>重金属                          | 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 8 六価クロム化合物           | 0.02mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 9 亜硝酸態窒素             | 0.04mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/l以下      | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 13 ホウ素及びその化合物        | 1mg/l以下       | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 一般有機化学物質             | 14 四塩化炭素      | 0.002mg/l以下 | —       | —       | —               | — |
|                  |                                       |                      | 15 1,4-ジオキサン  | 0.05mg/l以下  | —       | —       | —               | — |
|                  | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                      | 0.04mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 17 ジクロロメタン                            |                      | 0.02mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 18 テトラクロロエチレン                         |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 19 トリクロロエチレン                          |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 20 ヘンセン                               |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 消毒副生成物                                | 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | 0.06未満      | 0.06未満  | 0.06未満  | 0.06未満          |   |
|                  |                                       | 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満         |   |
|                  |                                       | 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | 0.003未満     | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満         |   |
|                  |                                       | 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下     | 0.001未満     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | 0.001未満     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | 0.003未満     | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満         |   |
|                  |                                       | 29 ブromジクロロメタン       | 0.03mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 30 ブromホルム           | 0.09mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | 0.008未満     | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満         |   |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色                                     | 32 亜鉛及びその化合物         | 1mg/l以下       | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 35 銅及びその化合物          | 1mg/l以下       | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 色                                     | 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 1.8         | 1.8     | 1.5     | 1.3             |   |
|                  |                                       | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下     | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     | 111         | —       | —       | 95              |   |
|                  | 発泡                                    | 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | におい                                   | 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 | —           | —       | —       | —               |   |
|                  |                                       | 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 発泡                                    | 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | 0.005未満     | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満         |   |
|                  | におい                                   | 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   | —           | —       | —       | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下       | 0.2未満       | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満           |   |
|                  | 基礎的性状                                 | 47 pH値               | 5.8以上8.6以下    | 7.6         | 7.7     | 7.7     | 7.8             |   |
|                  |                                       | 48 味                 | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし            |   |
| 49 臭気            |                                       | 異常でないこと              | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし    |                 |   |
| 50 色度            |                                       | 5度以下                 | 0.5未満         | 0.5未満       | 0.5未満   | 0.5未満   |                 |   |
| 51 濁度            |                                       | 2度以下                 | 0.1未満         | 0.1未満       | 0.1未満   | 0.1未満   |                 |   |
| 衛生上の基準           |                                       | 残留塩素(水道法施行規則第17条)    | 0.1mg/l以上     | 0.17        | 0.20    | 0.20    | 0.17            |   |

—印は、今回測定しなかった項目

## 倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 4月

(その2)

| 分類               |              | 水質基準項目                                | 水質基準値         | 相満簡易水道  | 川浦西簡易水道<br>(西ヶ渚) | 川浦西簡易水道<br>(小倉) | 川浦西簡易水道<br>(川浦) |
|------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| 健康に<br>関連する項目    | 病原生物         | 1 一般細菌                                | 100個/ml以下     | 0       | 0                | 0               | 0               |
|                  |              | 2 大腸菌                                 | 不検出           | 不検出(陰性) | 不検出(陰性)          | 不検出(陰性)         | 不検出(陰性)         |
|                  | 無機物質／<br>重金属 | 3 カドミウム及びその化合物                        | 0.003mg/l以下   | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 4 水銀及びその化合物                           | 0.0005mg/l以下  | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 5 セレン及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 6 鉛及びその化合物                            | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 7 ヒ素及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 8 六価クロム化合物                            | 0.02mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 9 亜硝酸態窒素                              | 0.04mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | 0.001未満 | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |
|                  |              | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | 7.7     | —                | —               | —               |
|                  |              | 12 フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 13 ホウ素及びその化合物                         | 1mg/l以下       | —       | —                | —               | —               |
|                  | 一般有機化学物質     | 14 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 15 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 17 ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 18 テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 19 トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 20 ペンゼン                               | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  | 消毒副生成物       | 21 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | 0.06未満  | 0.06未満           | 0.06未満          | 0.06未満          |
|                  |              | 22 クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | 0.002未満 | 0.002未満          | 0.002未満         | 0.002未満         |
|                  |              | 23 クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | 0.001未満 | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |
|                  |              | 24 ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | 0.003未満 | 0.003未満          | 0.003未満         | 0.003未満         |
|                  |              | 25 ジブromクロロメタン                        | 0.1mg/l以下     | 0.001未満 | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |
|                  |              | 26 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | 0.001未満 | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |
|                  |              | 27 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | 0.001未満 | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |
|                  |              | 28 トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | 0.003未満 | 0.003未満          | 0.003未満         | 0.003未満         |
|                  |              | 29 ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | 0.001未満 | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |
|                  |              | 30 ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | 0.001未満 | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |
|                  |              | 31 ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | 0.008未満 | 0.008未満          | 0.008未満         | 0.008未満         |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色            | 32 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/l以下       | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 33 アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 34 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 35 銅及びその化合物                           | 1mg/l以下       | —       | —                | —               | —               |
|                  | 味覚           | 36 ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                  | 色            | 37 マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                  | 味覚           | 38 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 3.9     | 1.7              | 1.9             | 1.4             |
|                  |              | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                  | 発泡           | 40 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | 98      | —                | —               | —               |
|                  |              | 41 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                  | におい          | 42 ジェオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | —       | —                | —               | —               |
|                  |              | 43 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | —       | —                | —               | —               |
|                  | 発泡           | 44 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | 0.005未満 | 0.005未満          | 0.005未満         | 0.005未満         |
|                  | におい          | 45 フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | —       | —                | —               | —               |
|                  | 味覚           | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/l以下       | 0.2未満   | 0.2未満            | 0.2未満           | 0.2未満           |
| 基礎的性状            | 47 pH 値      | 5.8以上8.6以下                            | 7.5           | 7.3     | 7.3              | 7.7             |                 |
|                  | 48 味         | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし    | 異常なし             | 異常なし            |                 |
|                  | 49 臭 気       | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし    | 異常なし             | 異常なし            |                 |
|                  | 50 色 度       | 5度以下                                  | 0.5未満         | 0.5未満   | 0.5未満            | 0.5未満           |                 |
|                  | 51 濁 度       | 2度以下                                  | 0.1未満         | 0.1未満   | 0.1未満            | 0.1未満           |                 |
| 衛生上の基準           |              | 残留塩素(水道法施行規則第17条)                     | 0.1mg/l以上     | 0.17    | 0.14             | 0.20            | 0.15            |

—印は、今回測定しなかった項目

## 倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 5月

(その1)

| 分類                   | 水質基準項目            |                                       | 水質基準値         | 川浦簡易水道  | 中部簡易水道  | 三ノ倉簡易水道 | 三ノ倉簡易水道<br>(水沼) |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 健康に<br>関連する<br>項目    | 病原生物              | 1 一般細菌                                | 100個/ml以下     | 0       | 0       | 0       | 0               |
|                      |                   | 2 大腸菌                                 | 不検出           | 不検出(陰性) | 不検出(陰性) | 不検出(陰性) | 不検出(陰性)         |
|                      | 無機物質／<br>重金属      | 3 カドミウム及びその化合物                        | 0.003mg/l以下   | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 4 水銀及びその化合物                           | 0.0005mg/l以下  | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 5 セレン及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 6 鉛及びその化合物                            | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 7 ヒ素及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 8 六価クロム化合物                            | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 9 亜硝酸態窒素                              | 0.04mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 12 フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 13 ホウ素及びその化合物                         | 1mg/l以下       | —       | —       | —       | —               |
|                      | 一般有機化学物質          | 14 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 15 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 17 ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 18 テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 19 トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 20 ヘンセン                               | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      | 消毒副生成物            | 21 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 22 クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 23 クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 24 ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 25 シクロクロロメタン                          | 0.1mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 26 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 27 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 28 トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 29 ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 30 ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 31 ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
| 水道水が有すべき<br>性状に関する項目 | 色                 | 32 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/l以下       | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 33 アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 34 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 35 銅及びその化合物                           | 1mg/l以下       | —       | —       | —       | —               |
|                      | 味覚                | 36 ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      | 色                 | 37 マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      | 味覚                | 38 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 2.0     | 2.3     | 1.8     | 1.7             |
|                      |                   | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 40 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      | 発泡<br>におい         | 41 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 42 ジェオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 43 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | —       | —       | —       | —               |
|                      | 発泡<br>におい         | 44 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                      |                   | 45 フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | —       | —       | —       | —               |
|                      | 味覚                | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/l以下       | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満           |
|                      | 基礎的<br>性状         | 47 pH値                                | 5.8以上8.6以下    | 7.4     | 7.7     | 7.6     | 7.8             |
|                      |                   | 48 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし            |
|                      |                   | 49 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし            |
|                      |                   | 50 色度                                 | 5度以下          | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.5未満           |
| 51 濁度                |                   | 2度以下                                  | 0.1未満         | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   |                 |
| 衛生上の基準               | 残留塩素(水道法施行規則第17条) |                                       | 0.1mg/l以上     | 0.18    | 0.14    | 0.18    | 0.13            |

—印は、今回測定しなかった項目

| 分類                |                                       | 水質基準項目               | 水質基準値                | 相満簡易水道      | 川浦西簡易水道<br>(西ヶ渚) | 川浦西簡易水道<br>(小倉) | 川浦西簡易水道<br>(川浦) |       |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 健康に<br>関連する項目     | 病原生物                                  | 1 一般細菌               | 100個/ml以下            | 0           | 0                | 0               | 0               |       |
|                   |                                       | 2 大腸菌                | 不検出                  | 不検出(陰性)     | 不検出(陰性)          | 不検出(陰性)         | 不検出(陰性)         |       |
|                   | 無機物質／<br>重金属                          | 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下          | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下         | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 8 六価クロム化合物           | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 9 亜硝酸態窒素             | 0.04mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/l以下             | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 13 ホウ素及びその化合物        | 1mg/l以下              | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 一般有機化学物質             | 14 四塩化炭素             | 0.002mg/l以下 | —                | —               | —               | —     |
|                   |                                       |                      | 15 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下  | —                | —               | —               | —     |
|                   | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                      | 0.04mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 17 ジクロロメタン                            |                      | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 18 テトラクロロエチレン                         |                      | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 19 トリクロロエチレン                          |                      | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 20 ペンセン                               |                      | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 消毒副生成物                                | 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 29 ブromジクロロメタン       | 0.03mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 30 ブromホルム           | 0.09mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
| 水道水が有すべき性状に関する項目  | 色                                     | 32 亜鉛及びその化合物         | 1mg/l以下              | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 35 銅及びその化合物          | 1mg/l以下              | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 味覚                                    | 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 色                                     | 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 味覚                                    | 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下            | 3.2         | 2.0              | 2.1             | 1.7             |       |
|                   |                                       | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 発泡                                    | 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | におい                                   | 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下        | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下        | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 発泡におい                                 | 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                   |                                       | 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下          | —           | —                | —               | —               |       |
|                   | 衛生上の基準                                | 味覚                   | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下     | 0.2未満            | 0.2未満           | 0.2未満           | 0.2未満 |
| 基礎的性状             |                                       | 47 pH値               | 5.8以上8.6以下           | 7.0         | 7.2              | 7.2             | 7.7             |       |
|                   |                                       | 48 味                 | 異常でないこと              | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            | 異常なし            |       |
|                   |                                       | 49 臭気                | 異常でないこと              | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            | 異常なし            |       |
|                   |                                       | 50 色度                | 5度以下                 | 0.5未満       | 0.5未満            | 0.5未満           | 0.5未満           |       |
|                   |                                       | 51 濁度                | 2度以下                 | 0.1未満       | 0.1未満            | 0.1未満           | 0.1未満           |       |
| 残留塩素(水道法施行規則第17条) |                                       | 0.1mg/l以上            | 0.12                 | 0.13        | 0.15             | 0.13            |                 |       |

—印は、今回測定しなかった項目

## 倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 6月

(その1)

| 分類               |              | 水質基準項目                                | 水質基準値         | 川浦簡易水道     | 中部簡易水道     | 三ノ倉簡易水道    | 三ノ倉簡易水道<br>(水沼) |
|------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 健康に<br>関連する項目    | 病原生物         | 1 一般細菌                                | 100個/ml以下     | 0          | 0          | 0          | 0               |
|                  |              | 2 大腸菌                                 | 不検出           | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)         |
|                  | 無機物質／<br>重金属 | 3 カドミウム及びその化合物                        | 0.003mg/l以下   | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 4 水銀及びその化合物                           | 0.0005mg/l以下  | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 5 セレン及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 6 鉛及びその化合物                            | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 7 ヒ素及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 8 六価クロム化合物                            | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 9 亜硝酸態窒素                              | 0.04mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 12 フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 13 ホウ素及びその化合物                         | 1mg/l以下       | —          | —          | —          | —               |
|                  | 一般有機化学物質     | 14 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 15 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 17 ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 18 テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 19 トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 20 ヘンセン                               | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  | 消毒副生成物       | 21 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 22 クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 23 クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 24 ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 25 シクロクロロメタン                          | 0.1mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 26 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 27 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 28 トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 29 ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 30 ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 31 ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色            | 32 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/l以下       | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 33 アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 34 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 35 銅及びその化合物                           | 1mg/l以下       | —          | —          | —          | —               |
|                  | 味覚           | 36 ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  | 色            | 37 マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  | 味覚           | 38 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 2.0        | 2.0        | 1.8        | 1.6             |
|                  |              | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  |              | 40 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  | 発泡           | 41 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                  | におい          | 42 ジェオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満      |
|                  |              | 43 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満      |
|                  | 発泡           | 44 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                  | におい          | 45 フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | —          | —          | —          | —               |
|                  | 味覚           | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/l以下       | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満           |
| 基礎的性状            | 47 pH値       | 5.8以上8.6以下                            | 7.4           | 7.7        | 7.6        | 7.7        |                 |
|                  | 48 味         | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |                 |
|                  | 49 臭気        | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |                 |
|                  | 50 色度        | 5度以下                                  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |                 |
|                  | 51 濁度        | 2度以下                                  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |                 |
| 衛生上の基準           |              | 残留塩素(水道法施行規則第17条)                     | 0.1mg/l以上     | 0.19       | 0.22       | 0.18       | 0.19            |

—印は、今回測定しなかった項目

| 分類               |                                       | 水質基準項目               | 水質基準値         | 相満簡易水道      | 川浦西簡易水道<br>(西ヶ渚) | 川浦西簡易水道<br>(小倉) | 川浦西簡易水道<br>(川浦) |   |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| 健康に<br>関連する項目    | 病原生物                                  | 1 一般細菌               | 100個/ml以下     | 0           | 0                | 0               | 0               |   |
|                  |                                       | 2 大腸菌                | 不検出           | 不検出(陰性)     | 不検出(陰性)          | 不検出(陰性)         | 不検出(陰性)         |   |
|                  | 無機物質／<br>重金属                          | 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 8 六価クロム化合物           | 0.02mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 9 亜硝酸態窒素             | 0.04mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/l以下      | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 13 ホウ素及びその化合物        | 1mg/l以下       | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 一般有機化学物質             | 14 四塩化炭素      | 0.002mg/l以下 | —                | —               | —               | — |
|                  |                                       |                      | 15 1,4-ジオキサン  | 0.05mg/l以下  | —                | —               | —               | — |
|                  | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                      | 0.04mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 17 ジクロロメタン                            |                      | 0.02mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 18 テトラクロロエチレン                         |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 19 トリクロロエチレン                          |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 20 ペンセン                               |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 消毒副生成物                                | 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 29 ブromジクロロメタン       | 0.03mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 30 ブromホルム           | 0.09mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色                                     | 32 亜鉛及びその化合物         | 1mg/l以下       | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 35 銅及びその化合物          | 1mg/l以下       | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 色                                     | 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 3.0         | 1.9              | 2.1             | 1.7             |   |
|                  |                                       | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 発泡                                    | 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | におい                                   | 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | 0.000001未満       | 0.000001未満      | 0.000001未満      |   |
|                  |                                       | 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | 0.000001未満       | 0.000001未満      | 0.000001未満      |   |
|                  | 発泡                                    | 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | におい                                   | 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下       | 0.2         | 0.2未満            | 0.2未満           | 0.2未満           |   |
| 基礎的性状            | 47 pH値                                | 5.8以上8.6以下           | 7.0           | 7.2         | 7.2              | 7.6             |                 |   |
|                  | 48 味                                  | 異常でないこと              | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            |                 |   |
|                  | 49 臭気                                 | 異常でないこと              | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            |                 |   |
|                  | 50 色度                                 | 5度以下                 | 0.5未満         | 0.5未満       | 0.5未満            | 0.5未満           |                 |   |
|                  | 51 濁度                                 | 2度以下                 | 0.1未満         | 0.1未満       | 0.1未満            | 0.1未満           |                 |   |
| 衛生上の基準           | 残留塩素(水道法施行規則第17条)                     |                      | 0.1mg/l以上     | 0.17        | 0.17             | 0.16            | 0.17            |   |

倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 7月

(その1)

| 分類               |                                       | 水質基準項目               | 水質基準値         | 川浦簡易水道      | 中部簡易水道     | 三ノ倉簡易水道    | 三ノ倉簡易水道<br>(水沼) |   |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|---|
| 健康に<br>関連する項目    | 病原生物                                  | 1 一般細菌               | 100個/ml以下     | 0           | 0          | 0          | 0               |   |
|                  |                                       | 2 大腸菌                | 不検出           | 不検出(陰性)     | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)         |   |
|                  | 無機物質／<br>重金属                          | 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 8 六価クロム化合物           | 0.02mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 9 亜硝酸態窒素             | 0.04mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/l以下      | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 13 ホウ素及びその化合物        | 1mg/l以下       | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 一般有機化学物質             | 14 四塩化炭素      | 0.002mg/l以下 | —          | —          | —               | — |
|                  |                                       |                      | 15 1,4-ジオキサン  | 0.05mg/l以下  | —          | —          | —               | — |
|                  | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                      | 0.04mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 17 ジクロロメタン                            |                      | 0.02mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 18 テトラクロロエチレン                         |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 19 トリクロロエチレン                          |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 20 ヘンセン                               |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 消毒副生成物                                | 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | 0.06未満      | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満          |   |
|                  |                                       | 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満         |   |
|                  |                                       | 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | 0.003未満     | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満         |   |
|                  |                                       | 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下     | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | 0.003未満     | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満         |   |
|                  |                                       | 29 ブromジクロロメタン       | 0.03mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 30 ブromホルム           | 0.09mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | 0.008未満     | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満         |   |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色                                     | 32 亜鉛及びその化合物         | 1mg/l以下       | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 35 銅及びその化合物          | 1mg/l以下       | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 色                                     | 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 2.1         | 2.1        | 1.8        | 1.7             |   |
|                  |                                       | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下     | —           | —          | —          | —               |   |
|                  |                                       | 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     | 95          | —          | —          | 86              |   |
|                  | 発泡                                    | 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | におい                                   | 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満      |   |
|                  |                                       | 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満      |   |
|                  | 発泡                                    | 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | 0.005未満     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満         |   |
|                  | におい                                   | 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   | —           | —          | —          | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下       | 0.2未満       | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満           |   |
|                  | 基礎的性状                                 | 47 pH値               | 5.8以上8.6以下    | 7.4         | 7.7        | 7.6        | 7.8             |   |
|                  |                                       | 48 味                 | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし            |   |
| 49 臭気            |                                       | 異常でないこと              | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       |                 |   |
| 50 色度            |                                       | 5度以下                 | 0.5未満         | 0.5未満       | 0.5未満      | 0.5未満      |                 |   |
| 51 濁度            |                                       | 2度以下                 | 0.1未満         | 0.1未満       | 0.1未満      | 0.1未満      |                 |   |
| 衛生上の基準           |                                       | 残留塩素(水道法施行規則第17条)    | 0.1mg/l以上     | 0.15        | 0.15       | 0.15       | 0.14            |   |

—印は、今回測定しなかった項目

## 倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 7月

(その2)

| 分類               |                                       | 水質基準項目               | 水質基準値         | 相満簡易水道      | 川浦西簡易水道<br>(西ヶ渚) | 川浦西簡易水道<br>(小倉) | 川浦西簡易水道<br>(川浦) |   |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| 健康に<br>関連する項目    | 病原生物                                  | 1 一般細菌               | 100個/ml以下     | 0           | 0                | 0               | 0               |   |
|                  |                                       | 2 大腸菌                | 不検出           | 不検出(陰性)     | 不検出(陰性)          | 不検出(陰性)         | 不検出(陰性)         |   |
|                  | 無機物質／<br>重金属                          | 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下   | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下  | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 8 六価クロム化合物           | 0.02mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 9 亜硝酸態窒素             | 0.04mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/l以下      | 5.9         | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 13 ホウ素及びその化合物        | 1mg/l以下       | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 一般有機化学物質             | 14 四塩化炭素      | 0.002mg/l以下 | —                | —               | —               | — |
|                  |                                       |                      | 15 1,4-ジオキサン  | 0.05mg/l以下  | —                | —               | —               | — |
|                  | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                      | 0.04mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 17 ジクロロメタン                            |                      | 0.02mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 18 テトラクロロエチレン                         |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 19 トリクロロエチレン                          |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 20 ペンゼン                               |                      | 0.01mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 消毒副生成物                                | 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下     | 0.06未満      | 0.06未満           | 0.06未満          | 0.06未満          |   |
|                  |                                       | 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下    | 0.002未満     | 0.002未満          | 0.002未満         | 0.002未満         |   |
|                  |                                       | 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下    | 0.003未満     | 0.003未満          | 0.003未満         | 0.003未満         |   |
|                  |                                       | 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下     | 0.001未満     | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下     | 0.001未満     | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下    | 0.003未満     | 0.003未満          | 0.003未満         | 0.003未満         |   |
|                  |                                       | 29 ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 30 ブロモホルム            | 0.09mg/l以下    | 0.001未満     | 0.001未満          | 0.001未満         | 0.001未満         |   |
|                  |                                       | 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | 0.008未満     | 0.008未満          | 0.008未満         | 0.008未満         |   |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色                                     | 32 亜鉛及びその化合物         | 1mg/l以下       | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 35 銅及びその化合物          | 1mg/l以下       | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 色                                     | 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 3.3         | 2.0              | 2.2             | 1.8             |   |
|                  |                                       | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  |                                       | 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下     | 87          | —                | —               | —               |   |
|                  | 発泡                                    | 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | におい                                   | 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | 0.000001未満       | 0.000001未満      | 0.000001未満      |   |
|                  |                                       | 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満  | 0.000001未満       | 0.000001未満      | 0.000001未満      |   |
|                  | 発泡                                    | 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | 0.005未満     | 0.005未満          | 0.005未満         | 0.005未満         |   |
|                  | におい                                   | 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下   | —           | —                | —               | —               |   |
|                  | 味覚                                    | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下       | 0.2未満       | 0.2未満            | 0.2未満           | 0.2未満           |   |
| 基礎的性状            | 47 pH値                                | 5.8以上8.6以下           | 7.0           | 7.2         | 7.2              | 7.7             |                 |   |
|                  | 48 味                                  | 異常でないこと              | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            |                 |   |
|                  | 49 臭気                                 | 異常でないこと              | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            |                 |   |
|                  | 50 色度                                 | 5度以下                 | 0.5未満         | 0.5未満       | 0.5未満            | 0.5未満           |                 |   |
|                  | 51 濁度                                 | 2度以下                 | 0.1未満         | 0.1未満       | 0.1未満            | 0.1未満           |                 |   |
| 衛生上の基準           |                                       | 残留塩素(水道法施行規則第17条)    | 0.1mg/l以上     | 0.17        | 0.13             | 0.13            | 0.14            |   |

—印は、今回測定しなかった項目



## 倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 8月

(その1)

| 分類                | 水質基準項目            |                                       | 水質基準値         | 川浦簡易水道     | 中部簡易水道     | 三ノ倉簡易水道    | 三ノ倉簡易水道<br>(水沼) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 健康に<br>関連する<br>項目 | 病原生物              | 1 一般細菌                                | 100個/ml以下     | 0          | 0          | 0          | 0               |
|                   |                   | 2 大腸菌                                 | 不検出           | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)    | 不検出(陰性)         |
|                   | 無機物質／<br>重金属      | 3 カドミウム及びその化合物                        | 0.003mg/l以下   | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 4 水銀及びその化合物                           | 0.0005mg/l以下  | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 5 セレン及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 6 鉛及びその化合物                            | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 7 ヒ素及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 8 六価クロム化合物                            | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 9 亜硝酸態窒素                              | 0.04mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 12 フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 13 ホウ素及びその化合物                         | 1mg/l以下       | —          | —          | —          | —               |
|                   | 一般有機化学物質          | 14 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 15 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 17 ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 18 テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 19 トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 20 ヘンセン                               | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   | 消毒副生成物            | 21 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 22 クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 23 クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 24 ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 25 シクロクロロメタン                          | 0.1mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 26 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 27 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 28 トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 29 ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 30 ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 31 ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
| 水道水が有すべき性状に関する項目  | 色                 | 32 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/l以下       | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 33 アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 34 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 35 銅及びその化合物                           | 1mg/l以下       | —          | —          | —          | —               |
|                   | 味覚                | 36 ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   | 色                 | 37 マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   | 味覚                | 38 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 1.9        | 1.9        | 1.6        | 1.5             |
|                   |                   | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   |                   | 40 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   | 発泡                | 41 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | —          | —          | —          | —               |
|                   | におい               | 42 ジェオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満      |
|                   |                   | 43 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満      |
|                   | 発泡                | 44 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | —          | —          | —          | —               |
|                   | におい               | 45 フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | —          | —          | —          | —               |
|                   | 味覚                | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/l以下       | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満           |
| 基礎的性状             | 47 pH値            | 5.8以上8.6以下                            | 7.3           | 7.6        | 7.5        | 7.7        |                 |
|                   | 48 味              | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |                 |
|                   | 49 臭気             | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |                 |
|                   | 50 色度             | 5度以下                                  | 0.5未満         | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |                 |
|                   | 51 濁度             | 2度以下                                  | 0.1未満         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |                 |
| 衛生上の基準            | 残留塩素(水道法施行規則第17条) |                                       | 0.1mg/l以上     | 0.14       | 0.15       | 0.15       | 0.13            |

—印は、今回測定しなかった項目

| 分類               |                                       | 水質基準項目               | 水質基準値                | 相満簡易水道      | 川浦西簡易水道<br>(西ヶ渚) | 川浦西簡易水道<br>(小倉) | 川浦西簡易水道<br>(川浦) |       |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 健康に<br>関連する項目    | 病原生物                                  | 1 一般細菌               | 100個/ml以下            | 0           | 0                | 0               | 0               |       |
|                  |                                       | 2 大腸菌                | 不検出                  | 不検出(陰性)     | 不検出(陰性)          | 不検出(陰性)         | 不検出(陰性)         |       |
|                  | 無機物質／<br>重金属                          | 3 カドミウム及びその化合物       | 0.003mg/l以下          | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 4 水銀及びその化合物          | 0.0005mg/l以下         | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 5 セレン及びその化合物         | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 6 鉛及びその化合物           | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 7 ヒ素及びその化合物          | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 8 六価クロム化合物           | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 9 亜硝酸態窒素             | 0.04mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/l以下             | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 12 フッ素及びその化合物        | 0.8mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 13 ホウ素及びその化合物        | 1mg/l以下              | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 一般有機化学物質             | 14 四塩化炭素             | 0.002mg/l以下 | —                | —               | —               | —     |
|                  |                                       |                      | 15 1,4-ジオキサン         | 0.05mg/l以下  | —                | —               | —               | —     |
|                  | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                      | 0.04mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 17 ジクロロメタン                            |                      | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 18 テトラクロロエチレン                         |                      | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 19 トリクロロエチレン                          |                      | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 20 ペンセン                               |                      | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 消毒副生成物                                | 21 塩素酸               | 0.6mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 22 クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 23 クロロホルム            | 0.06mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 24 ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 25 ジブromクロロメタン       | 0.1mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 26 臭素酸               | 0.01mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 27 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 28 トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 29 ブromジクロロメタン       | 0.03mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 30 ブromホルム           | 0.09mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 31 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色                                     | 32 亜鉛及びその化合物         | 1mg/l以下              | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 33 アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 34 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 35 銅及びその化合物          | 1mg/l以下              | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 味覚                                    | 36 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 色                                     | 37 マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 味覚                                    | 38 塩化物イオン            | 200mg/l以下            | 3.2         | 1.7              | 1.9             | 1.5             |       |
|                  |                                       | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 発泡                                    | 40 蒸発残留物             | 500mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 41 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下            | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | におい                                   | 42 ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下        | 0.000001未満  | 0.000001未満       | 0.000001未満      | 0.000001未満      |       |
|                  |                                       | 43 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下        | 0.000001未満  | 0.000001未満       | 0.000001未満      | 0.000001未満      |       |
|                  | 発泡                                    | 44 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下           | —           | —                | —               | —               |       |
|                  |                                       | 45 フェノール類            | 0.005mg/l以下          | —           | —                | —               | —               |       |
|                  | 衛生上の基準                                | 味覚                   | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下     | 0.2              | 0.2未満           | 0.2未満           | 0.2未満 |
| 基礎的性状            |                                       | 47 pH値               | 5.8以上8.6以下           | 7.0         | 7.2              | 7.2             | 7.6             |       |
|                  |                                       | 48 味                 | 異常でないこと              | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            | 異常なし            |       |
|                  |                                       | 49 臭気                | 異常でないこと              | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            | 異常なし            |       |
|                  |                                       | 50 色度                | 5度以下                 | 0.5未満       | 0.5未満            | 0.5未満           | 0.5未満           |       |
|                  |                                       | 51 濁度                | 2度以下                 | 0.1未満       | 0.1未満            | 0.1未満           | 0.1未満           |       |
| 衛生上の基準           |                                       | 残留塩素(水道法施行規則第17条)    | 0.1mg/l以上            | 0.20        | 0.13             | 0.18            | 0.16            |       |

## 倉敷地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 9月

(その1)

| 分類                |              | 水質基準項目                                | 水質基準値         | 川浦簡易水道  | 中部簡易水道  | 三ノ倉簡易水道 | 三ノ倉簡易水道<br>(水沼) |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 健康に<br>関連する<br>項目 | 病原生物         | 1 一般細菌                                | 100個/ml以下     | 0       | 0       | 0       | 0               |
|                   |              | 2 大腸菌                                 | 不検出           | 不検出(陰性) | 不検出(陰性) | 不検出(陰性) | 不検出(陰性)         |
|                   | 無機物質／<br>重金属 | 3 カドミウム及びその化合物                        | 0.003mg/l以下   | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 4 水銀及びその化合物                           | 0.0005mg/l以下  | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 5 セレン及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 6 鉛及びその化合物                            | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 7 ヒ素及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 8 六価クロム化合物                            | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 9 亜硝酸態窒素                              | 0.04mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 12 フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 13 ホウ素及びその化合物                         | 1mg/l以下       | —       | —       | —       | —               |
|                   | 一般有機化学物質     | 14 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 15 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 17 ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 18 テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 19 トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 20 ヘンセン                               | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   | 消毒副生成物       | 21 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 22 クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 23 クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 24 ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 25 シクロクロロメタン                          | 0.1mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 26 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 27 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 28 トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 29 ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 30 ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 31 ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
| 水道水が有すべき性状に関する項目  | 色            | 32 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/l以下       | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 33 アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 34 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 35 銅及びその化合物                           | 1mg/l以下       | —       | —       | —       | —               |
|                   | 味覚           | 36 ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   | 色            | 37 マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   | 味覚           | 38 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 2.1     | 2.1     | 1.8     | 1.7             |
|                   |              | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 40 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   | 発泡<br>におい    | 41 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 42 ジェオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 43 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | —       | —       | —       | —               |
|                   | 発泡<br>におい    | 44 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | —       | —       | —       | —               |
|                   |              | 45 フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | —       | —       | —       | —               |
|                   | 味覚           | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/l以下       | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満           |
| 基礎的<br>性状         | 47 pH 値      | 5.8以上8.6以下                            | 7.2           | 7.6     | 7.5     | 7.7     |                 |
|                   | 48 味         | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |                 |
|                   | 49 臭 気       | 異常でないこと                               | 異常なし          | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |                 |
|                   | 50 色 度       | 5度以下                                  | 0.5未満         | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.5未満   |                 |
|                   | 51 濁 度       | 2度以下                                  | 0.1未満         | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   |                 |
| 衛生上の基準            |              | 残留塩素(水道法施行規則第17条)                     | 0.1mg/l以上     | 0.17    | 0.16    | 0.18    | 0.14            |

—印は、今回測定しなかった項目

## 倉洲地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 9月

(その2)

| 分類                |              | 水質基準項目                             | 水質基準値         | 相満簡易水道  | 川浦西簡易水道<br>(西ヶ渚) | 川浦西簡易水道<br>(小倉) | 川浦西簡易水道<br>(川浦) |
|-------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| 健康に<br>関連する<br>項目 | 病原生物         | 1 一般細菌                             | 100個/ml以下     | 0       | 0                | 0               | 0               |
|                   |              | 2 大腸菌                              | 不検出           | 不検出(陰性) | 不検出(陰性)          | 不検出(陰性)         | 不検出(陰性)         |
|                   | 無機物質／<br>重金属 | 3 カドミウム及びその化合物                     | 0.003mg/l以下   | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 4 水銀及びその化合物                        | 0.0005mg/l以下  | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 5 セレン及びその化合物                       | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 6 鉛及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 7 ヒ素及びその化合物                        | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 8 六価クロム化合物                         | 0.02mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 9 亜硝酸態窒素                           | 0.04mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                 | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                   | 10mg/l以下      | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 12 フッ素及びその化合物                      | 0.8mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 13 ホウ素及びその化合物                      | 1mg/l以下       | —       | —                | —               | —               |
|                   | 一般有機化学物質     | 14 四塩化炭素                           | 0.002mg/l以下   | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 15 1,4-ジオキサン                       | 0.05mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | ペンセン                               | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   | 消毒副生成物       | 21 塩素酸                             | 0.6mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | クロホルム                              | 0.06mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | ジブromクロロメタン                        | 0.1mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | ブromジクロロメタン                        | 0.03mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | ブromホルム                            | 0.09mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
| 水道水が有すべき性状に関する項目  | 色            | 32 亜鉛及びその化合物                       | 1mg/l以下       | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 銅及びその化合物                           | 1mg/l以下       | —       | —                | —               | —               |
|                   | 味覚           | 36 ナトリウム及びその化合物                    | 200mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   | 色            | 37 マンガン及びその化合物                     | 0.05mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   | 味覚           | 38 塩化物イオン                          | 200mg/l以下     | 3.7     | 2.0              | 2.1             | 1.7             |
|                   |              | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)               | 300mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 40 蒸発残留物                           | 500mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   | 発泡           | 41 陰イオン界面活性剤                       | 0.2mg/l以下     | —       | —                | —               | —               |
|                   | におい          | 42 ジェオスミン                          | 0.00001mg/l以下 | —       | —                | —               | —               |
|                   |              | 43 2-メチルイソボルネオール                   | 0.00001mg/l以下 | —       | —                | —               | —               |
|                   | 発泡におい        | 44 非イオン界面活性剤                       | 0.02mg/l以下    | —       | —                | —               | —               |
|                   | 45 フェノール類    | 0.005mg/l以下                        | —             | —       | —                | —               | —               |
|                   | 味覚           | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)               | 3mg/l以下       | 0.2     | 0.2未満            | 0.2未満           | 0.2未満           |
| 基礎的性状             | 47 pH値       | 5.8以上8.6以下                         | 6.9           | 7.2     | 7.2              | 7.6             |                 |
|                   | 味            | 異常でないこと                            | 異常なし          | 異常なし    | 異常なし             | 異常なし            |                 |
|                   | 臭気           | 異常でないこと                            | 異常なし          | 異常なし    | 異常なし             | 異常なし            |                 |
|                   | 色度           | 5度以下                               | 0.5未満         | 0.5未満   | 0.5未満            | 0.5未満           |                 |
|                   | 濁度           | 2度以下                               | 0.1未満         | 0.1未満   | 0.1未満            | 0.1未満           |                 |
| 衛生上の基準            |              | 残留塩素(水道法施行規則第17条)                  | 0.1mg/l以上     | 0.12    | 0.14             | 0.19            | 0.15            |

—印は、今回測定しなかった項目