

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 4月

(その1)

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	8.5	5.5	8.9	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.10	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき 性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.3	4.5	4.8	1.3	1.4
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	60	63	80	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	158	128	142	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	47 pH 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.34	0.30	0.25	0.24	0.11

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 4月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	2.0	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ヘンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.7	2.9	2.9	1.9	2.0
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	98	118	74	99	89
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.7	7.8	7.7	7.7	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.16	0.28	0.23	0.34	0.29

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 5月

(その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20 ヘンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.9	4.5	1.7
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.1
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.33	0.23	0.24	0.20

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 5月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	2.0	2.9	2.9	2.1	2.0
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.7	7.7	7.6	7.7
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.31	0.21	0.26	0.26

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 6月

(その1)

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.3	4.5	4.5	2.8	1.7
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.3	6.8	7.1
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.33	0.22	0.30	0.21

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 6月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.8	2.9	2.9	2.0	2.0
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.7	7.7	7.5	7.5	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.33	0.30	0.28	0.21

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 7月

(その1)

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	8.1	4.4	9.5	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.09	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき 性状に関する 項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	4.7	4.7	1.8	1.8
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59	62	68	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	136	132	185	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	47 pH 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	6.8	7.0
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色 度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁 度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.23	0.29	0.35	0.33	0.27

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 7月

(その2)

分類	水質基準項目		水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	2.2	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	3.0	3.0	2.2	2.1
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	92	114	110	104	118
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.7	7.8	7.4	7.4	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)		0.1mg/l以上	0.32	0.26	0.23	0.29	0.21

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 8月

(その1)

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ヘンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき 性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	4.4	4.4	1.4	1.5
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジエオシン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	47 pH 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	6.9	7.1
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		51 濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.29	0.20	0.35	0.14

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 8月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき 性状に関する 項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.7	2.8	2.8	1.9	1.8
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
基礎的 性状	47 pH 値	5.8以上8.6以下	6.9	7.6	7.7	7.3	7.4	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.24	0.29	0.38	0.33	0.22

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 9月

(その1)

分類		水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	4.7	4.7	2.1	1.7
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.29	0.17	0.14	0.34	0.10

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 9月

(その2)

分類		水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に 関連する 項目	病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機 化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20 ペンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副 生成物	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき 性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		35 銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	3.0	3.0	2.1	2.1
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡におい	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
		味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的 性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.7	7.7	7.3	7.4
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上の基準		残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.32	0.26	0.26	0.29	0.29

—印は、今回測定しなかった項目