

様名 地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 10月 (その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	3 かミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	9.6	5.0	9.7	1.1	0.8
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 ジマーク-1,2-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.11	0.16	0.06未満	0.08	0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
水道水が有すべき性状に関する項目	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35 鋼及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	6.2	5.9	3.7	5.4
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.7	4.5	1.6	1.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	57	60	66	27	25
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	160	131	154	50	88
	41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
基礎的性状	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.31	0.34	0.20	0.13

一印は、今回測定しなかった項目

様名 地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 10月 (その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	3 か・ミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5未満	1.9	1.9	2.1	1.8
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 ジマーク-1,2-クロロエチレン及びトランスク-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.07	0.08	0.06未満	0.09
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
水道水が有すべき性状に関する項目	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35 鋼及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.0	5.0	4.9	4.5	3.8
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.8	2.8	2.9	2.0	2.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	28	43	43	44	38
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	98	96	104	87	78
	41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH 値	5.8以上8.6以下	6.8	7.6	7.7	7.3	7.2
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基礎的性状	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.30	0.26	0.17	0.30

一印は、今回測定しなかった項目

様名 地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 11月 (その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	3 かミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	16 ジマー1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	23 クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
	35 鋼及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	4.8	4.6	2.3	1.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
基礎的性状	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.3	7.1	7.1
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.29	0.24	0.23

一印は、今回測定しなかった項目

様名 地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 11月 (その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	3 かミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	16 ジマー1,2-ジクロロエチレン及びトランスクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	23 クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
	35 鋼及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.8	2.9	2.9	2.1	2.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
基礎的性状	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.8	7.8	7.7	7.6
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.24	0.17	0.24
	—印は、今回測定しなかった項目						

様名 地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 12月 (その1)

分類	水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道 (本庄)	本庄・中戸簡易水道 (中戸)	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	3 かミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	16 ジマー1,2-ジクロロエチレン及びトランスクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	23 クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
	35 鋼及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	4.8	4.7	2.3	1.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
基礎的性状	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.2	7.1	7.1
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.30	0.33	0.30	0.29
	一印は、今回測定しなかった項目						

様名 地域 簡易水道事業水質検査結果

令和7年 12月 (その2)

分類	水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道 (上ノ原)	中室田簡易水道 (中室田)	北の谷簡易水道	北部簡易水道
病原生物	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	3 かミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
	13 ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
健康に関連する項目	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	16 ジマー1,2-ジクロロエチレン及びトランスクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	20 ヘンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	23 クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
消毒副生成物	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
	32 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
	35 鋼及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	2.9	2.9	2.1	2.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	41 隣イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	42 ジエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
基礎的性状	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.6	7.7	7.7	7.6
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	衛生上の基準	残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.16	0.24	0.30	0.27
	一印は、今回測定しなかった項目						