

高崎市一般廃棄物焼却施設(高浜クリーンセンター)管理状況 令和6年度実績

* データ作成日: 令和 7年 3月 31日

* 数値は速報値です。

* -は測定または作業は未実施です。

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却量	一般廃棄物可燃ごみ	1号炉	t	3,933	1,351	-	1,935	-	-	-	-	-	427			
		2号炉	t	3,743	3,940	3,829	4,004	3,728	3,885	3,022	441	2,931	118			
		3号炉	t	-	4,001	3,966	4,106	3,814	2,678	-	-	-	-			
燃焼中の燃焼ガス温度 管理基準 概ね850～950℃		測定を行った位置		燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	6.4.30	6.5.10	-	6.7.30	-	-	-	-	-	7.1.15			
		測定の結果	℃	919	915	-	921	-	-	-	-	-	845			
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	6.4.30	6.5.31	6.6.30	6.7.31	6.8.31	6.9.30	6.10.31	6.11.30	6.12.25	7.1.7			
		測定の結果	℃	874	884	887	877	879	886	879	917	870	882			
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	-	6.5.31	6.6.30	6.7.31	6.8.31	6.9.30	-	-	-	-			
		測定の結果	℃	-	905	920	887	898	901	-	-	-	-			
	集じん器に流入する排ガス の温度 管理基準 概ね180℃		測定を行った位置		集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口
1号炉		測定の結果の得られた年月日	令和	6.4.30	6.5.10	-	6.7.30	-	-	-	-	-	7.1.15			
		測定の結果	℃	180	180	-	180	-	-	-	-	-	177			
2号炉		測定の結果の得られた年月日	令和	6.4.30	6.5.31	6.6.30	6.7.31	6.8.31	6.9.30	6.10.31	6.11.30	6.12.25	7.1.7			
		測定の結果	℃	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180			
3号炉		測定の結果の得られた年月日	令和	-	6.5.31	6.6.30	6.7.31	6.8.31	6.9.20	-	-	-	-			
		測定の結果	℃	-	180	180	180	180	180	-	-	-	-			
煙突から排出される排ガス の一酸化炭素濃度 管理基準 100ppm以下			測定を行った位置		煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	6.4.30	6.5.10	-	6.7.30	-	-	-	-	-	7.1.15			
		測定の結果	ppm	10	11	-	8	-	-	-	-	-	55			
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	6.4.30	6.5.31	6.6.30	6.7.31	6.8.31	6.9.30	6.10.31	6.11.30	6.12.25	7.1.7			
		測定の結果	ppm	10	10	10	10	10	10	10	12	9	27			
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	-	6.5.31	6.6.30	6.7.31	6.8.31	6.9.30	-	-	-	-			
		測定の結果	ppm	-	10	10	10	11	11	-	-	-	-			
	冷却設備及び排ガス処理 設備にたい積したばいじん の除去を行った年月日		除去を行った年月日	令和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		除去の設備名		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
煙突から排出される排ガス 中のダイオキシン濃度	管理基準 1ng-TEQ／m3以下	測定に係る排ガスを採取した位置		-	-	-	単一煙突地上40m	-	-	-	-	-	-			
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	-	-	-	6.7.25	-	-	-	-	-	-			
		測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	-	6.9.19	-	-	-	-	-	-			
		1号炉ダイオキシン濃度	TEQ ／m3	-	-	-	0.056	-	-	-	-	-	-			
		2号炉ダイオキシン濃度		-	-	-	0.00067	-	-	-	-	-	-			
		3号炉ダイオキシン濃度		-	-	-	0.00053	-	-	-	-	-	-	-		
煙突から排出されるばい煙 量又はばい煙濃度 管理基準 ばい煙量(湿り):44,970 m3／h以下 硫黄酸化物:3,589ppm 以下 ばいじん:0.03g／m3以下 塩化水素:215ppm以下 窒素酸化物:150ppm以下	1号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上40m	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	6.4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		測定の結果の得られた年月日	令和	6.5.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ばい煙量(湿り)	m3／h	40000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		硫黄酸化物	ppm	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ばいじん	g／m3	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		塩化水素	ppm	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		窒素酸化物	ppm	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	-		
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	6.4.25	-	6.6.27	-	6.8.29	-	6.10.30	-	6.12.19	-	-		
		測定の結果の得られた年月日	令和	6.5.21	-	6.7.12	-	6.9.27	-	6.11.21	-	7.1.14	-	-		
		ばい煙量(湿り)	m3／h	41000	-	40000	-	36000	-	37000	-	37000	-	-		
		硫黄酸化物	ppm	19	-	42	-	12	-	14	-	21	-	-		
		ばいじん	g／m3	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-		
		塩化水素	ppm	26	-	33	-	4	-	19	-	41	-	-		
		窒素酸化物	ppm	81	-	90	-	76	-	130	-	110	-	-		
	3号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		-	-	単一煙突地上40m	-	単一煙突地上40m	-	-	-	-	-	-		
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	-	-	6.6.27	-	6.8.29	-	-	-	-	-	-		
		測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	6.7.12	-	6.9.27	-	-	-	-	-	-		
		ばい煙量(湿り)	m3／h	-	-	45000	-	43000	-	-	-	-	-	-		
		硫黄酸化物	ppm	-	-	16	-	6	-	-	-	-	-	-		
		ばいじん	g／m3	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-		
		塩化水素	ppm	-	-	31	-	4	-	-	-	-	-	-		
		窒素酸化物	ppm	-	-	120	-	92	-	-	-	-	-	-		