

令和6年度 阿久津水処理センター放射性物質測定結果

(検体:脱水汚泥)

(単位:Bq/kg)

	採取日	放射性セシウム134	放射性セシウム137
第172回	令和6年4月11日	検出下限値未満	検出下限値未満
第173回	令和6年5月16日	検出下限値未満	検出下限値未満
第174回	令和6年6月13日	検出下限値未満	検出下限値未満
第175回	令和6年7月11日	検出下限値未満	検出下限値未満
第176回	令和6年8月8日	検出下限値未満	検出下限値未満
第177回	令和6年9月12日	検出下限値未満	4.7
第178回	令和6年10月10日	検出下限値未満	8.3
第179回	令和6年11月14日	検出下限値未満	検出下限値未満
第180回	令和6年12月12日	検出下限値未満	検出下限値未満
第181回	令和7年1月16日	検出下限値未満	検出下限値未満
第182回	令和7年2月13日	検出下限値未満	検出下限値未満
第183回	令和7年3月13日	検出下限値未満	検出下限値未満