

高崎市一般廃棄物焼却施設(高浜クリーンセンター)管理状況 令和7年度実績

* データ作成日: 令和8年3月31日

* 数値は速報値です。

* -は測定または作業は未実施です。

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却量	一般廃棄物可燃ごみ	1号炉	t	0	0	2,201	3,532	4,793	3,361	0	0	1,931	3,832	3,294	3,605	
		2号炉	t	3,594	4,782	799	0	0	728	3,860	3,684	3,889	3,834	3,293	3,606	
		3号炉	t	3,625	4,770	3,130	4,912	4,837	4,084	3,910	3,707	2,027	0	0	0	
燃焼中の燃焼ガス温度 管理基準 概ね850～950℃		測定を行った位置		燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	7.6.30	7.7.31	7.8.31	7.9.25	-	-	7.12.31	8.1.31	8.2.28	8.3.31	
		測定の結果	℃	-	-	948	954	957	905	-	-	941	938	919	926	
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	7.4.30	7.5.31	7.6.5	-	-	7.9.30	7.10.31	7.11.30	7.12.31	8.1.31	8.2.28	8.3.31	
		測定の結果	℃	924	952	961	-	-	928	921	925	944	946	934	937	
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	7.4.30	7.5.31	7.6.30	7.7.31	7.8.31	7.9.30	7.10.31	7.11.30	7.12.16	-	-	-	
測定の結果		℃	928	861	964	957	964	927	929	931	906	-	-	-		
集じん器に流入する排ガスの 温度 管理基準 概ね180℃		測定を行った位置		集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	7.6.30	7.7.31	7.8.31	7.9.25	-	-	7.12.31	8.1.31	8.2.28	8.3.31	
		測定の結果	℃	-	-	160	160	160	160	-	-	160	160	160	160	
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	7.4.30	7.5.31	7.6.5	-	-	7.9.30	7.10.31	7.11.30	7.12.31	8.1.31	8.2.28	8.3.31	
		測定の結果	℃	160	160	160	-	-	160	160	160	160	160	160	160	
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	7.4.30	7.5.31	7.6.30	7.7.31	7.8.31	7.9.30	7.10.31	7.11.30	7.12.16	-	-	-	
測定の結果		℃	160	160	160	160	160	160	160	160	160	-	-	-		
煙突から排出される排ガスの 一酸化炭素濃度 管理基準 100ppm以下		測定を行った位置		煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	煙道	
	1号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	7.6.30	7.7.31	7.8.31	7.9.25	-	-	7.12.31	8.1.31	8.2.28	8.3.31	
		測定の結果	ppm	-	-	6	5	5	3	-	-	3	3	5	3	
	2号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	7.4.30	7.5.31	7.6.5	-	-	7.9.30	7.10.31	7.11.30	7.12.31	8.1.31	8.2.28	8.3.31	
		測定の結果	ppm	4	5	6	-	-	4	3	3	3	3	4	3	
	3号炉	測定の結果の得られた年月日	令和	7.4.30	7.5.31	7.6.30	7.7.31	7.8.31	7.9.30	7.10.31	7.11.30	7.12.16	-	-	-	
測定の結果		ppm	5	5	7	7	5	6	4	4	2	-	-	-		
冷却設備及び排ガス処理 設備にたい積したばいじんの 除去を行った年月日		除去を行った年月日	令和	-	-	令和7年6月	-	-	-	令和7年10月	-	-	-	-	-	
		除去の設備名		-	-	2号炉調温塔、ろか式 集塵器、付帯設備	-	-	-	1号炉調温塔、ろか式 集塵器、付帯設備	-	-	-	-	-	
煙突から排出される排ガス 中のダイオキシン濃度	管理基準 1ng-TEQ/m3以下	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	-	-	-	7.7.25	-	-	-	-	7.11.7	-	-	-	
		測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	-	7.11.7	-	-	-	-	8.2.6	-	-	-	
		1号炉ダイオキシン濃度	TEQ /m3	-	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2号炉ダイオキシン濃度		-	-	-	-	-	-	-	0.000031	-	-	-	-	
		3号炉ダイオキシン濃度		-	-	-	0.0000013	-	-	-	-	-	-	-	-	
煙突から排出されるばい煙 量又はばい煙濃度 管理基準 ばい煙量(湿り):44.970 m3/h以下 硫黄酸化物:3.589ppm 以下 ばいじん:0.03g/m3以下 塩化水素:215ppm以下 窒素酸化物:150ppm以下	1号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	-	-	7.6.30	-	7.8.25	-	-	-	7.12.25	-	8.2.26	-	
		測定の結果の得られた年月日	令和	-	-	7.7.16	-	7.9.9	-	-	-	1月13日	-	8.3.12	-	
		排出ガス量(湿り)	m3/h	-	-	33000	-	36000	-	-	-	30000	-	26000	-	
		硫黄酸化物	ppm	-	-	14	-	8	-	-	-	16	-	10	-	
		ばいじん	g/m3	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	
		塩化水素	ppm	-	-	17	-	7	-	-	-	6	-	9	-	
		窒素酸化物	ppm	-	-	27	-	46	-	-	-	27	-	32	-	
	2号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	7.4.25	-	-	-	-	-	-	7.10.1	-	7.12.25	-	8.2.26	-
		測定の結果の得られた年月日	令和	7.5.9	-	-	-	-	-	-	7.10.22	-	1月13日	-	8.3.12	-
		排出ガス量(湿り)	m3/h	31000	-	-	-	-	-	-	32000	-	31000	-	25000	-
		硫黄酸化物	ppm	6	-	-	-	-	-	17	-	8	-	9	-	
		ばいじん	g/m3	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	
		塩化水素	ppm	3	-	-	-	-	-	8	-	6	-	5	-	
		窒素酸化物	ppm	46	-	-	-	-	-	34	-	37	-	22	-	
	3号炉	測定に係る排ガスを採取した位置		単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m	単一煙突地上45.8m
		測定に係る排ガスを採取した年月日	令和	7.4.25	-	7.6.30	-	7.8.25	-	-	7.10.1	-	-	-	-	-
		測定の結果の得られた年月日	令和	7.5.9	-	7.7.16	-	7.9.9	-	-	7.10.22	-	-	-	-	-
		排出ガス量(湿り)	m3/h	33000	-	41000	-	41000	-	-	33000	-	-	-	-	-
		硫黄酸化物	ppm	13	-	9	-	6	-	-	5	-	-	-	-	-
		ばいじん	g/m3	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
		塩化水素	ppm	8	-	3	-	9	-	-	7	-	-	-	-	-
		窒素酸化物	ppm	28	-	29	-	21	-	-	17	-	-	-	-	-