高崎地域　水質検査結果　　**令和8年 4月**

分類			水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.42	1.73	0.80	0.80
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.03	0.02	0.02
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.008	0.010	0.010
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.005	0.004	0.003未満
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.006	0.008	0.007
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.003	0.003
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.2	6.9	5.3	5.0
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	7.7	7.0	6.5
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35	42	24	24
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	92	97	55	59
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----	-----
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	いにお	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.5
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.1	7.3
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.38	0.41	0.35	0.36

―印は,今回測定しなかった項目

高崎地域　水質検査結果　　**令和8年 5月**

分類			水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	87
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	12	5.3	5
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	------	------	------	------
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	------	------	------	------
	発泡いにお	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.1	7.3
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.13	0.29	0.32	0.34

―印は,今回測定しなかった項目

高崎地域　水質検査結果　　**令和8年 6月**

分類			水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	2	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	10	4.0	3.9
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------	------
	いにお	46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.0	7.1
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.24	0.41	0.39	0.29

―印は,今回測定しなかった項目

高崎地域　水質検査結果　　**令和8年 7月**

分類			水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	1	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.17	1.23	0.67	0.62
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.03	0.03
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	0.014	0.015	0.016
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	0.012	0.014	0.013
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.004	0.004
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.03	0.03
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0	5.1	6.1	5.5
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.3	8.0	7.4
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	33	36	28	22
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	83	83	65	70
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	いにお	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.6	0.6
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.3	7.4
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.24	0.41	0.39	0.29

―印は,今回測定しなかった項目

高崎地域　水質検査結果　　**令和8年 8月**

分類			水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	1	3	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	9.1	6.8	5.8
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------	------
	いにお	46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.6
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.2	7.3
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.12	0.37	0.14	0.27

―印は,今回測定しなかった項目

高崎地域　水質検査結果　　**令和8年 9月**

分類			水質基準項目	水質基準値	若田浄水場水系	剣崎浄水場水系	白川浄水場水系	正観寺水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	8.5	6.2	6.1
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	------	------	------	------
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	------	------	------	------
	発泡いにお	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------	------
		46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.4
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2	7.4
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.31	0.24	0.48	0.37

―印は,今回測定しなかった項目