吉井地域　水質検査結果　　**令和8年 4月**

分類			水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八束浄水場水系	小梨浄水場水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.21	1.03	3.33
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.13	0.22	0.03
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.08	0.07
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015	0.006	0.024
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011	0.005	0.003未満
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.006	0.001未満
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03	0.02	0.03
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015	0.004	0.017
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	0.008	0.002
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.09
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21	20	4.4
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	23	31	4.2
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	120	110	90
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	220	200	140
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-----	-----	-----
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	いにお	46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.1	0.6	1.0
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.8
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.55	0.34	0.13

―印は,今回測定しなかった項目

吉井地域　水質検査結果　　**令和8年 5月**

分類			水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八束浄水場水系	小梨浄水場水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	27	18	3.8
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	------	------	------
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	------	------	------
	発泡いにお	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------
		46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.4	0.7	0.6
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.7
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.28	0.21	0.22

―印は,今回測定しなかった項目

吉井地域　水質検査結果　　**令和8年 6月**

分類			水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八束浄水場水系	小梨浄水場水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	26	14	3.5
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡いにお	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------
		46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.5	0.6	0.9
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.9
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.25	0.26	0.10

―印は,今回測定しなかった項目

吉井地域　水質検査結果　　**令和8年 7月**

分類			水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八束浄水場水系	小梨浄水場水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.35	1.30	5.46
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05	0.06	0.02
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	0.13	0.06未満
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.023	0.02	0.019
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03	0.03	0.02
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.024	0.014	0.012
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	0.006	0.005
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.09
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	8.2	3.5
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	13	10	4.4
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	98	68	79
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	190	130	150
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡いにお	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.7	0.9
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.25	0.26	0.10

―印は,今回測定しなかった項目

吉井地域　水質検査結果　　**令和8年 8月**

分類			水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八束浄水場水系	小梨浄水場水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	19	10	4.4
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	発泡いにお	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------
		46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.3	0.7	0.7
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.7
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.28	0.21	0.21

―印は,今回測定しなかった項目

吉井地域　水質検査結果　　**令和8年 9月**

分類			水質基準項目	水質基準値	岩崎浄水場水系	八束浄水場水系	小梨浄水場水系
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
	無機物質／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	------	------	------
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	------	------	------
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	------	------	------
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	------	------	------
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	------	------	------
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	------	------	------
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	------	------	------
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	------	------	------
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	------	------	------
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	------	------	------
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	------	------	------
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	------	------	------
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	------	------	------
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	------	------	------
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下	------	------	------
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下	------	------	------
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	------	------	------
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下	------	------	------
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		27	臭素酸	0.01mg/L以下	------	------	------
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	------	------	------
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	------	------	------
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	------	------	------
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	------	------	------
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	------	------	------
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	------	------	------
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	------	------	------
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	------	------	------
	味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	------	------	------
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	------	------	------
	味覚	39	塩化物イオン	200mg/L以下	11	7.6	3.8
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	------	------	------
		41	蒸発残留物	500mg/L以下	------	------	------
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	------	------	------
	におい	43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	------	------	------
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	------	------	------
	発泡いにおい	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	------	------	------
		46	フェノール類	0.005mg/L以下	------	------	------
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	1.1
	基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.7
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.8
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/L以上	0.46	0.33	0.25

―印は,今回測定しなかった項目