倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　4月**　　**（その1）**

分類			水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道（水沼）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.1	2.1	1.8	1.7
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	118	—	—	84
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.6	7.7
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.19	0.24	0.20	0.16

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　4月**　　**（その2）**

分類			水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道（西ヶ渕）	川浦西簡易水道（小倉）	川浦西簡易水道（川浦）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.6	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.9	2.0	2.2	1.8
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	112	—	96	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.4	7.3	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.12	0.15	0.13	0.15

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　5月**　　**（その1）**

分類			水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道（水沼）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.0	2.1	1.8	1.8
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.8	7.6	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.24	0.19	0.14

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　5月**　　**（その2）**

分類			水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道（西ヶ渕）	川浦西簡易水道（小倉）	川浦西簡易水道（川浦）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.9	2.0	2.1	1.8
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.4	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.20	0.16	0.18	0.17

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　6月**　　**（その1）**

分類			水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道（水沼）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.1	2.1	1.8	1.7
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.5	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素（水道法施行規則第17条）	0.1mg/l以上	0.18	0.26	0.23	0.29

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　6月**　　**（その2）**

分類			水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道（西ヶ渕）	川浦西簡易水道（小倉）	川浦西簡易水道（川浦）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.9	2.0	2.1	1.8
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.4	7.2	7.5
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.14	0.17	0.20	0.17

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　7月**　　**（その1）**

分類			水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道（水沼）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.1	1.6	0.7	0.6
		12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	4.7	3.9	3.9	4.8
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	1.9	2.0	1.8	1.6
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	42	34	31	28
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	129	62	82	85
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.5	7.7
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.10	0.25	0.24	0.21

―印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　7月**　　**（その2）**

分類			水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道（西ヶ渕）	川浦西簡易水道（小倉）	川浦西簡易水道（川浦）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	6.9	0.70	1.0	0.50
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	4.2	4.4	4.2	3.3
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	3.4	1.9	2.1	1.7
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	49	30	36	22
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	70	79	78	66
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2	0.2未満	0.4	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.4
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.14	0.14	0.12	0.14

―印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　8月**　　**（その1）**

分類			水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道（水沼）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.2	2.1	1.9	1.7
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.12	0.16	0.18	0.16

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　8月**　　**（その2）**

分類			水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道（西ヶ渕）	川浦西簡易水道（小倉）	川浦西簡易水道（川浦）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	8	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	3.2	2.0	2.3	1.9
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.17	0.13	0.21	0.14

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　9月**　　**（その1）**

分類			水質基準項目	水質基準値	川浦簡易水道	中部簡易水道	三ノ倉簡易水道	三ノ倉簡易水道（水沼）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.0	2.1	1.8	1.7
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5	7.5	7.7
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.19	0.22	0.27	0.17

—印は、今回測定しなかった項目

倉渕地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年　9月**　　**（その2）**

分類			水質基準項目	水質基準値	相満簡易水道	川浦西簡易水道（西ヶ渕）	川浦西簡易水道（小倉）	川浦西簡易水道（川浦）
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—
		12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—
		13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	3.3	2.1	1.9	1.8
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
	おい	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐ Ｈ 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.26	0.16	0.14	0.19

—印は、今回測定しなかった項目