機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 4月　　（その1）

分類			水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道（本庄）	本庄・中戸簡易水道（中戸）	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	7.0	4.7	7.8	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.13	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.006	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.1	4.8	4.7	1.6	2.0
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	63	66	76	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	137	125	149	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.3	7.0	7.0
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.36	0.30	0.12	0.20	0.25

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 4月　　（その2）

分類			水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道（上ノ原）	中室田簡易水道（中室田）	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	1.7	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.0	3.0	3.0	2.0	2.1
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	67	90	78	74	84
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡いにお	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.8	7.5	7.6	7.6	7.6
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.21	0.31	0.23	0.18	0.22

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 5月　　（その1）

分類			水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道（本庄）	本庄・中戸簡易水道（中戸）	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.9	4.9	4.6	1.6	4.4
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.18	0.28	0.25	0.29	0.22

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 5月　　（その2）

分類			水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道（上ノ原）	中室田簡易水道（中室田）	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.0	2.9	2.9	2.0	2.0
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	7.4	7.6	7.5	7.5
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.25	0.37	0.17	0.33	0.32

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年 6月**　　（その1）

分類			水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道（本庄）	本庄・中戸簡易水道（中戸）	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.9	5.0	4.6	1.6	5.0
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	7.2	6.9
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.28	0.56	0.29	0.30	0.29

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 6月　　（その2）

分類			水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道（上ノ原）	中室田簡易水道（中室田）	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.0	2.9	2.9	2.0	2.0
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.8	7.5	7.6	7.4	7.2
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.29	0.30	0.31	0.32	0.34

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 7月　　（その1）

分類			水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道（本庄）	本庄・中戸簡易水道（中戸）	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	6.5	6.2	7.8	1.5	0.8
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.12	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.007	0.008	0.001未満	0.002	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.011	0.012	0.001未満	0.002	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.12
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	6.4	6.2	6	3.1	5.3
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.9	5.0	4.7	1.5	2.5
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	62	60	72	24	27
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	116	132	116	92	76
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.2未満	0.2	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.2	6.9	6.9
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.22	0.13	0.11	0.18	0.12

―印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 7月　　（その2）

分類			水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道（上ノ原）	中室田簡易水道（中室田）	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5未満	1.9	1.9	2.4	2.5
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	5.5	5	5.2	4.2	3.8
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	1.9	2.9	3.0	2.0	1.9
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	30	46	48	44	41
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	101	102	129	120	103
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.8	7.5	7.5	7.4	7.3
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.25	0.21	0.19	0.15	0.20

―印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 8月　　（その1）

分類			水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道（本庄）	本庄・中戸簡易水道（中戸）	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.2	4.9	4.8	1.7	2.1
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	6.9	7.1
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.15	0.14	0.20	0.11	0.12

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 8月　　（その2）

分類			水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道（上ノ原）	中室田簡易水道（中室田）	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	1.9	3.0	3.1	2.2	1.9
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	7.7	7.7	7.4	7.3
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.25	0.22	0.21	0.25	0.29

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 9月　　（その1）

分類			水質基準項目	水質基準値	本庄・中戸簡易水道（本庄）	本庄・中戸簡易水道（中戸）	上室田原簡易水道	社家町簡易水道	湖畔簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.0	4.5	4.9	1.6	2.0
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2	6.8	7.1
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.29	0.19	0.14	0.30	0.13

—印は、今回測定しなかった項目

機名地域　簡易水道事業水質検査結果　　令和8年 9月　　（その2）

分類			水質基準項目	水質基準値	沼ノ原簡易水道	中室田簡易水道（上ノ原）	中室田簡易水道（中室田）	北の谷簡易水道	北部簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	1.8	3.0	3.0	2.1	2.0
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.8	7.6	7.7	7.3	7.3
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.17	0.29	0.25	0.14	0.17

—印は、今回測定しなかった項目