箕郷地域　簡易水道事業水質検査結果　　**令和8年 10月**

分類			水質基準項目	水質基準値	上善地簡易水道	中善地簡易水道
健康に関連する項目	病原生物	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
		2	大 腸 菌	不検出	不検出(陰性)	不検出(陰性)
	無機物質／重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—
		5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—
		8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	—	—
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—
		10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	1.9
		12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—
		13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—
		15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—
		16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—
		17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	—	—
		18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—
		19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	—	—
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	—	—
		21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	—	—
	消毒副生成物	22	塩 素 酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満
		23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
		24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満
		25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満
		26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満
		27	臭 素 酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
		28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満
		29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満
		30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満
		31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満
		32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—
		34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—
		36	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—
	味覚	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	—	—
	色	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—
	味覚	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	2.4	2.7
		40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	—	—
		41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	95
	発泡	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—
	におい	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	—	—
		44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	—	—
	発泡	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満
	いにお	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	—	—
	味覚	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
		50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし
		51	色　度	5度以下	0.5未満	0.5未満
		52	濁　度	2度以下	0.1未満	0.1未満
衛生上の基準			残留塩素(水道法施行規則第17条)	0.1mg/l以上	0.32	0.31

—印は、今回測定しなかった項目